



POZNÁMKA

$h_p=3,10$ m
NA CELÚ STAVBU (OBVOD A STRECHA) MÔŽE BYŤ POUŽITÁ IZOLÁCIA B-s1,d0 PRI ZOHľadNENÍ POŽIADAVIEK STN 73 0802/Z2
V SKUTOČNOSTI JE POUŽITÁ IZOLÁCIA NA OBVODOVÚ STENU A2-s1,d0
NA SOKLOVÚ IZOLÁCIU JE POUŽITÝ OBKLAD TRAVERTÍN
NA ZATEPLENIE PODSTREŠNÉHO PRIESTORU JE POUŽITÁ IZOLÁCIA MULTIPOR – IZOLÁCIA A1
NA ZATEPLENIE STROPU SUTERÉNU JE POUŽITÁ IZOLÁCIA MULTIPOR – IZOLÁCIA A1