



Jeżewo, dnia 26.10.2021r.

Zn.spr.: ZG.270.2.5.2021

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej „PZP”, pn. „Dostawa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz art. 284 ust. 6 ustawy PZP, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:


1. Czy w opisie technicznym wystąpiła pomyłka dot. Gwarancji na moduły fotowoltaiczne? Nie znamy paneli o mocy 375 W z 25 letnią gwarancją liniową mocy (85% mocy znamionowej po 25 latach)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w opisie technicznym nie wystąpiła pomyłka. Na rynku dostępne są wysokiej jakości moduły fotowoltaiczne o mocy 375 Wp z gwarancją 85% (lub więcej) mocy znamionowej po 25 latach.

Zatwierdził:

NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA DĄBROWA


Karol Pawlicki

Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: 52 331 87 13 *334, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl