



Jeżewo, dnia 27.10.2021r.

Zn.spr.: ZG.270.2.5.2021

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej „PZP”, pn. „ Dostawa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz art. 284 ust. 6 ustawy PZP, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy zamawiający dopuści do zastosowania konstrukcję z nachyleniem 25 lub 30 stopni. Jest to rozwiązanie równoważne, niewpływające na produkcję energii.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ze względu na minimalny wpływ zmiany kąta nachylenia na produkcję energii dopuszcza zastosowanie konstrukcji wsporczych o nachyleniu pomiędzy 25 a 40 stopni.

Zatwierdził:
NADLEŚNICZY
NADLEŚNICTWA DĄBROWA
P. Im
Karol Pawlicki

Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: 52 331 87 13 *334, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl