LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA
1.01	VSTUPNÉ SCHODISKO	26.36 m2
1.02	VSTUPNÁ CHODBA	134.46 m2
1.03	SCHODISKO	70.15 m2
1.04	CHODBA	82.10 m2
1.05	SCHODISKO	12.00 m2
1.06	UPRATOVAČKA	7.91 m2
1.07	BALKÓN	55.33 m2
1.08	SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ	108.01 m2
1.09	KUCHYNKA	31.57 m2
1.10	KONFERENČNÁ MIESTNOSŤ	113.66 m2
1.11	KANCELÁRIA	72.20 m2
1.12	KANCELÁRIA	48.29 m2
1.13	INFORMÁTOR	48.49 m2
1.14	KANCELÁRIA	35.47 m2
1.15	ŠTUDOVŇA	39.57 m2
1.16	KNIŽNICA	68.94 m2
1.17	CHODBA	70.97 m2
1.18	WC IMOBILNÍ	5.91 m2
1.19	WC	1.26 m2
1.20	WC MUŽI	7.20 m2
1.21	WC ŽENY	8.12 m2
1.22	PREDNÁŠKOVÁ MIESTNOSŤ	63.49 m2
1.23	CHODBA	8.22 m2
1.24	SCHODISKO	10.90 m2
1.25	CHODBA	7.38 m2
1.26	OBYVACIA IZBA S KUCHYŇOU	15.45 m2
1.27	WC	1.69 m2
1.28	IZBA	14.35 m2
1.29	KÚPEĽŇA	4.11 m2
1.30	SCHODISKO	16.77 m2
CELKOVÁ PLOCHA		1190.33 m2

Legenda:

- Štvorsmerový stropný difúzny anemostat s klapkou napr.ADQ
- Potrubie štvorhranné, prívod–fialová, odvod–oranžová
- Spiro–rovná rúra, prívod–fialová, odvod–oranžová
- Ohybné potrubie flexo
- Výška spodnej hrany
- Tanierový ventil odvodný – kovový
- Tanierový ventil prívodný – kovový
- Požiarna klapka
- Štvorhranná výustka hliníková
- Množstvo vzduchu a smer
- Šípka smeru vzduchu
- Vonkajšia jednotka splitová
- Vnútorná nástenná jednotka pre chladenie technológií
- Izolované medená dvojica potrubia s komunikačným káblom
- Radiálny ventilátor napr. DX200T s klapkou a šasovým dobehom
- Regulačná klapka kruhová
- Dverová mriežka
- Ventilátor do kruhového potrubia
- Tlmič hluku
- Tepelná izolácia hr.19mm
- Požiarna izolácia požiarna odolnost 30min

0.000 = 343.140 m.n.m. = PODLAHA 1.NP

VAN JARINA ARCHITECTURE & DESIGN Čajakova 15, Bratislava

STAVBA: Dostavba a obnova budovy „Aťko" hurbanova ul. č.15, Žilina

PROFESIA: VZDUCHOTECHNIKA

INVESTOR: Žilinská univerzita v Žiline

AUTOR PROJEKTU: Iván Jarina

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: Juraj Kurtulik

VYPRACOVAL: Juraj Kurtulik

ČÍSLO VÝKRESU: 02

NÁZOV VÝKRESU: Pôdorys 1.NP

STUPEŇ: REALIZAČNÝ PROJEKT

MIERKA: 1:75

DÁTUM: 10 2018