

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti č. 5

Predmet zákazky: Dostavba a obnova budovy „A“ Hurbanova ul. č.15, Žilina

Druh postupu: verejná súťaž

Označenie vo V EU: 2021/S 204-531957 zo dňa 20.10.2021

Označenie vo VVO: 237/2021 pod číslom 48211-MSP dňa 21. 10. 2021

(ďalej len „verejné obstarávanie“)

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytuje verejný obstarávateľ toto vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti pre vyššie uvedený predmet zákazky.

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky:

Otázka č. 92:

Pre položku: M+D Strešný bezpečnostný systém proti pádu osôb, systém vodiacich lán s ukotvením pre plech. krytinu, vo farbe krytiny, materiálovo vhodné pre medené krytiny, napr. ROTHOBLOSS SIANK, SFS INTEC, výmera uvažovaná ako dl. voľných okrajov striech žiadame o upresnenie ktoré okná na strechu sú výlezové. Odporúčame ich zväčšiť, ak by sa nedali tak aspoň zosilniť. V prípade zabezpečenia celej strechy proti pádu by bolo za potreby kvôli sklonu strechy aj pochôdzne lávky na zvýšenie bezpečnosti pochôdznosti strechy. Je to vhodné z dôvodu bezpečnosti pri revíziách.

Odpoveď č. 92:

Verejný obstarávateľ uvažuje so zabezpečením v miestach snehových zábran. Výlezy sa nebudú rozširovať a lávky sa nebudú budovať. Výlezy sa uvažujú všade tam, kde sa momentálne nachádzajú strešné okná.