


ULOZENIE KABLA NN V CHODNIKU, VO VOLNOM TERENE



SUBEH KABLA NN S PODZEMNYMI INZ. SIETAMI :

- SO SLABOPRUDOVYM KABLOM - 300mm (100mm v chránice)
- S VODOVODOM - 400mm
- S PLYNOVODOM - 400-600mm
- S VN KABLOM - 200 mm


KRIZOVANIE :

- SO SLABOPRUDOVYM KABLOM - 300mm (100mm v chránice)
- S VODOVODOM - 400mm
- S PLYNOVODOM - 100mm v chránice - 1000mm na obe strany
- S VN KABLOM - 200 mm

VZDIALENOSTI SU MINIMALNE, DODRZIAVAT PRISLUSNE NORMY

A PODMIENKY SPRACOV JEDNOTLIVYCH SIETI

ULOZENIE KABLA NN POD SPEVNENOU PLOCHOU



PORUSENU KOMUNIKACIU UPRAVIT DO POVODNEHO STAVU !

PRETLAK POPOD STATNU CESTU SI RIESI DODAVATELSKA FIRMA !!


ELPRO - ZP

Peter Zlatoš

Moyzesova 883/82

017 01 Považská Bystrica

ICO: 32 902 956 - DIC: 1023065780

Hlavný projektant : ing.Martin Sandanus		<div><p>POVAZSKA BYSTRICA beny87@stonline.sk</p></div>	
Zodp. projektant:	Vypracoval: Zlatoš Peter		
Investor:	Mestský úrad Púchov , Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov		
Názov:	UPRAVA KRIŽOVATKY Komenského a J. Kráľa - PUCHOV		
DIEL :	SO 02 - OSVETLENIE		
Obsah:	<i>uloženie kábla v zemi</i>		
		stupeň PD: DRS	
		dátum: 032017	
		mierka:	
		č.kópie:	č.výkresu:
			VO - 2