

[všetkým známym záujemcom]

V Bratislave, dňa 03.12.2021

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 – Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART

Verejný obstarávateľ **Mesto Šaľa, Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185** (ďalej aj ako „**Verejný obstarávateľ**“) v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**ZVO**“) Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo dňa 03.11.2021 uverejnené v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie pod číslom 2021/S 213-561151 a dňa 04.11.2021 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 255/2021 pod označením 53571 - MST (obe oznámenia ďalej spoločne aj ako „**Oznámenie**“) vyhlásil verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART**“ (ďalej aj ako „**Zákazka**“).

Spoločnosť **Tatra Tender s. r. o.**, so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú verejnú súťaž na obstaranie Zákazky a na základe poverenia Verejného obstarávateľa vykonáva v mene Verejného obstarávateľa niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Verejnému obstarávateľovi boli v procese verejného obstarávania doručené nižšie uvedené otázky / žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. V súlade ustanovením § 48 Zákona Verejný obstarávateľ všetkým záujemcom poskytuje nižšie uvedené odpovede / vysvetlenia uvedené v tabuľke.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<p>Otázka:</p> <p>Je vo vyššie uvedených prípojných bodoch dostupný trvalý zdroj napätia 230 V, alebo je tento zdroj dostupný len počas nočných hodín, kedy je v prevádzke samotné verejné osvetlenie?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Trvalý zdroj napätia nie je možné využívať zo siete VO, keďže VO nemôže poskytnúť voľnú fázu z dôvodu rezervy v prípade poruchy. V špecifikácii je pri každom bode presne určené ako budú zariadenia napojené na elektrickú energiu, či je potrebný výkop alebo iné riešenia (vzduchom, príp. sa na VO nachádza prípojný bod so stálym prúdom).</p>
2	<p>Otázka:</p> <p>Bude Verejný obstarávateľ v bodoch s prístupným verejným osvetlením bez permanentného zdroja akceptovať inštaláciu batériových boxov na napájanie, ktoré sa budú nabíjať počas prevádzky VO a počas dňa predstavovať zdroj energie pre inštalované zariadenia?</p>
	<p>Odpoveď:</p> <p>Verzie s batériovým napájaním nebudú akceptované.</p>



TATRATENDER

3	Otázka: Disponuje Verejný obstarávateľ zoznamom/prehľadom, prípadne informáciou o existencii prípojnych miest, ktoré by mohli byť alternatívne využité pre napájanie zariadení bez toho, aby bolo nutné realizovať povoľovacie procesy súvisiace s prípojkami a zemnými prácami v miestach, kde nie je v súčasnosti prístupný zdroj el. energie?
	Odpoveď: V rámci inštalačných prác bude možné pripojenie ku každému bodu. Zodpovedný zamestnanec mesta určí najbližšie body napájania pri obhliadke.

JUDr. Gabriela Heribanová
Tatra Tender s.r.o.



TATRATENDER

Tatra Tender s.r.o.
Krčmériho 16
811 04 Bratislava