

(PK) NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL TYP: LOGAMAX PLUS GB192-15i, 80/60°C Qn=2,5-16,70kW, max. 17,0kW
účINNOSŤ NORMOVÁ 98,3%, MAX.HOD.SPOT. PLYNU 2,04 m3/hod, , EL.PRIPOJENIE 230V,50Hz, IP45, EL. PRÍKON 46W
SO VSTAVANÝM ČERPADLOM Grundfos UPM2, KONDENZ 2,0L/HOD, rozmer 520*735*425 (šírka*výška*hlbka)

(KO) KOMÍNOVÁ SADA ⌀80/125mm S KOLENOM A ČISTIACIM KUSOM, do komínového prieduchu

(TN) UZAVRETÁ TLAKOVÁ EXPANZNÁ NÁDOBA typ FLEXCON C25/3, O OBJEME 25l
MAX. PREVÁDZKOVÝ PRETLAK 0,3MPa

(T) Ovládacia jednotka LOGAMATIC RC 300

(TE) SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY

POZOR: TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ V STUPNI PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NESLÚŽI NA REALIZÁCIU STAVBY

ÚROVEŇ ±0,000 PODLAHY SA ROVNÁ ÚROVNI ±0,000 VNÚTORNEJ PODLAHY EXISTUJÚCEJ STAVBY

Autorom projektu a výhradným vlastníkom autorských a majetkových práv je spoločnosť M PRO s.r.o, Ing. Andrej Marcík. Projektová dokumentácia, ako aj samotné architektonické dielo podlieha autorskej ochrane podľa zákona 185/2015 Z. z. - Autorský zákon v znení neskorších predpisov. Vyhotovenie napodobenín, rozmnožovanie a akékoľvek úpravy bez písomného súhlasu autora je trestné.

M PRO s.r.o.
Kadnárova 23
831 52 Bratislava
mprosro@gmail.com
00421 905 489 533

Autori:	Ing. A.Marcík	
	Ing.D.Marcíková	
	Ing. M.Greguš	
	Ing. Ing. arch. J.Kuráň	
Hlavný inžinier projektu:	Ing. A.Marcík	
Zodpovedný projektant:	Ing. N.Jókay	
Projektant:		

OBNOVA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA

DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV VYKUROVANIE

Stavebník:	Obec Hrubá Borša, Obecný úrad Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka
Miesto stavby:	Obec Hrubá Borša, Hrubá Borša 73, 925 23 Jelka
Parc.č.:	59/5, 59/7
Stavebný objekt:	OBNOVA A NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY HRUBÁ BORŠA
Obsah výkresu:	PÔDORYS 1. PODZEMNÉHO PODLAŽIA

Stupeň PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
Dátum:	02/2019
Zák.číslo:	HRB 022019
Formát:	2xA4
Mierka:	1:100
Číslo výkresu:	ÚKO1