

Ve Šternberku, dne 22.11.2021

Veřejná zakázka

– dodatečná informace – č. 2 - vysvětlení zadávací dokumentace:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZUŠ ŠTERNBERK“

zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel žádost o dodatečné informace – vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V **oddíle vnitřní kanalizace** je položka č. 161 - Tvarovka k připojení závěsného WC, ale dle projektové dokumentace jsou navrženy kombi klozety. Prosím o upřesnění, zda investor požaduje závěsné nebo kombi klozety.

Odpověď zadavatele:

Upřesnění položky WC – bude instalován kombi klozet

Dotaz č. 2:

V **oddíle vnitřní kanalizace** chybí položky vyvedení odpadních výpustek, propojení na stávající potrubí nebo vsazení odboček, připojovací potrubí k umyvadlům, zkouška těsnosti kanalizačního potrubí, případně demontáže.

Odpověď zadavatele:

Je uvažováno jako součást ceny dodávky potrubí (zahrňte prosím do mb)

Dotaz č. 3:

V **oddíle vnitřní vodovod** chybí položky napojení na stávající rozvody teplé a studené vody, případně uzávěry vody, zkouška těsnosti vodovodního potrubí, případně proplach vodovodního potrubí.

Odpověď zadavatele:

Uvedené položky uvažovány jako součást ceny dodávky potrubí (zahrňte prosím do mb)

Dotaz č. 4:

V **oddíle zařizovací předměty** jsou uvedeny závěsné klozety, ale dle projektové dokumentace jsou navrženy kombi klozety. V případě závěsných klozetů je potřeba do výkazu výměr doplnit předstěnové moduly pro závěsné klozety. Prosím o upřesnění, zda investor požaduje závěsné nebo kombi klozety.

Odpověď zadavatele:

Budou instalovány kombi klozety

Dotaz č. 5:

U umyvadel prosím o upřesnění velikosti, protože ve výkaze výměr je uvedeno 65 cm, ale v projektové dokumentaci pouze 50 cm.

Odpověď zadavatele:

Budou instalována umyvadla velikosti dle PD, tedy 50 cm

Dotaz č. 6:

U pisoáru prosím o upřesnění, zda investor požaduje automatické splachování, tlakový splachovač, nebo pouze rohový ventil.

Odpověď zadavatele:

Budou použity pisoáry s tlakovým spínačem

Dotaz č. 7:

U sprchového koutu prosím o upřesnění rozměru, protože ve výkaze výměr je 80x80 cm, ale v projektové dokumentaci je 75 cm. Dále prosím o doplnění sprchové vaničky nebo sprchového žlabu.

Odpověď zadavatele:

Rozměr SK bude 800x800 dle výkazu výměr, v rzp je uvažováno jako komplet dodávka boxu, tedy vč. vaničky

Dotaz č. 8:

U výlevky chybí splachovací nádržka a vodovodní baterie.

Odpověď zadavatele:

Splachovací nádržka je součástí kompletní dodávky výlevky, zahrňte prosím do ceny položky dodávky výlevky

Dotaz č. 9:

V oddíle vytápění jsou uvedeny pouze položky montáž potrubí a otopná tělesa 21-600/600.

V tomto oddíle chybí dodávka potrubí a tvarovek, izolace rozvodů vytápění, napojení na stávající rozvody, zhotovení radiátorových přípojek, příslušenství pro radiátory (připojovací šroubení a termostatické hlavice), dle projektové dokumentace jsou navrženy radiátory 22-600/600 VK, zkouška těsnosti potrubí, vypuštění, napuštění a odvzdušnění topného systému, případně stavební výpomoc (sekání drážek a kapes do zdiva).

Odpověď zadavatele:

Veškeré uvedené dodávky jsou součástí metráže anebo dodávky OT

Dotaz č. 10:

Ve výkaz výměr chybí demontáže vytápění (pokud budou nějaké demontáže potřeba).

Odpověď zadavatele:

Stávající sociální zařízení je v podstatě neobsahuje žádné stávající rozvody k demontáži

Dotaz č. 11:**Oddíl podlahy:**

V požadavku na PVC (dle parametrů) je typ, který se již nevyrábí a není 100% stejná náhrada. Některé parametry jsou mírně rozdílné. Můžete nám dát prosím upřesnění?

Odpověď zadavatele:

V tabulce uvádíme hodnoty příkladové podlahoviny bez udání výrobce, tyto parametry by měla PVC krytina splňovat

Základní charakteristiky Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Vlastnosti Performace Leistung	Harmonizovaná TS Harmonised TS Harmonisierte TS
Reakce na oheň Reaction to fire Reaktion bei Brandeinwirkung	B _{fl} -s1	EN 14041:2004
Obsah pentachlorofenolu Content of pentachlorophenol (PCP) Pentachlorphenol-Gehalt	< 5 ppm	
Emise formaldehydu Emission of formaldehyde Emission von Formaldehyde	E1	
Vodotěsnost Water-tightness Wasserdichtheit	NPD	
Odolnost proti skluzu Slipperiness Rutschfestigkeit	DS	
Elektrostatické vlastnosti Electrostatic characteristics Elektrostatische Eigenschaften	NPD	
Teplotní odpor Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand	0,088 (m ² K/W)	
Zachování reakce vůči ohni Durability of reaction to fire Wahrung des Brandverhaltens	NPD	

Na základě poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 rozhodl zadavatel o prodloužení lhůty pro podání nabídek do **pondělí 29.11.2021 do 10:00 hod.**

MĚSTO ŠTERNBERK
-8-



Ing. Pavel Sehnal
vedoucí oddělení přípravy investic
a památkové péče

