

**REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA**  
**SO SÍDLOM V ROŽŇAVE**  
Špitálska 3, 048 01 Rožňava

---

Slovenské národné múzeum  
Múzeum Betliar  
Kaštieľna 6  
049 21 Betliar

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/klapka	Rožňava
SNM-5500/2021-MBe/1379/17.02.2021	RÚVZRV-HZPaZ-2021/192-2	Jungová/116	19.03.2021
SNM-Mbe/32/2021			

Vec

**Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“, SO – 01 Hrad Krásna Hôrka, časť „B“ ( Stredný hrad ), časť „C“ ( Dolný hrad ), katastrálne územie Krásnohorské Podhradie – stanovisko**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave, ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c), v spojení s prílohou č. 1 bod 34 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z. “ ), k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“, SO – 01 Hrad Krásna Hôrka, časť „B“ ( Stredný hrad ), časť „C“ ( Dolný hrad ), katastrálne územie Krásnohorské Podhradie, predloženej dňa 18.02.2021 žiadateľom Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar, Kaštieľna 6, 049 21 Betliar, IČO: 00 164 721, podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. vydáva toto

**s t a n o v i s k o :**

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“, SO – 01 Hrad Krásna Hôrka, časť „B“ ( Stredný hrad ), časť „C“ ( Dolný hrad ), katastrálne územie Krásnohorské Podhradie, v predloženom rozsahu a znení **nie je v rozpore** s požiadavkami ustanovenými na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

Dňa 18.02.2021 ste tunajšiemu úradu podali žiadosť o stanovisko k predloženej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie stavby „Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“, SO – 01 Hrad Krásna Hôrka, časť „B“ ( Stredný hrad ), časť „C“ ( Dolný hrad ), katastrálne územie Krásnohorské Podhradie, generálny projektant: Stavebná fakulta STU Bratislava, prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Radlinského 11, 810 05 Bratislava, SNM, Projekčné oddelenie, Vajanského nábrežie č. 2, 810 06 Bratislava, dátum: 10/2019.

---

Telefón  
058/732325-7 /-8

E-mail  
ruvzrv@uvzs.sk

Internet  
www.ruvzrv.sk

IČO  
17335957

Hrad Krásna Hôrka je umiestnený na hradnom brale v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie. Areál hradu sa nachádza v extraviláne, v hornatej časti územia. Prístup k parkoviskám a hradu je zabezpečený prístupovou miestnou komunikáciou na severovýchodnej strane hradu. Účelom projektu je návrat vizuálneho poňatia pamiatky do posledného hodnotného obdobia po obnove z rokov 1903 – 1905, s ponúknutím plnej funkčnosti prislúchajúcich služieb návštevníkom.

II. etapa obnovy Hradu Krásna Hôrka a projekt „Obnova Hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu“ sa zaoberá stavebnými objektmi: SO.01C – Dolný hrad, SO.01B – Stredný hrad (Františkino múzeum, Rákocziho trakt, Pohotovostné toalety a vstup do Zvonice, Kaplnka).

V rámci architektonického a dispozičného riešenia obnovy Dolného hradu vzniknú tieto priestory:

1.PP: H1.01 WC ženy návštevníci ( 20,71 m<sup>2</sup> ), H1.02 Chodba so šatňovými skrinkami ( 13,29 m<sup>2</sup> ), H1.03 WC muži návštevníci ( 14,09 m<sup>2</sup> ), H1.04 Upratovačka ( 3,54 m<sup>2</sup> ).

1.NP: H2.01 Kaviareň ( 19 miest na sedenie, 27,88 m<sup>2</sup> ), H2.02 Museumschop/chodba ( 15,79 m<sup>2</sup> ), H2.03 Schodisko ( 4,98 m<sup>2</sup> ), H2.04 Vstup ( 15,35 m<sup>2</sup> ), H2.05 Pokladne ( 30,12 m<sup>2</sup> ), H2.06 Sklad potravín pre kaviareň ( 19,19 m<sup>2</sup> ), H2.07 Multifunkčná sála ( 108,80 m<sup>2</sup> ) so Skladom H2.08 ( 26,67 m<sup>2</sup> ), Exteriérové schodisko ( 6,59 m<sup>2</sup> ). Počas letných mesiacov bude na malých častiach spevnených plôch 1. nádvorí umiestnený exteriérový mobiliár pre posedenie a oddych návštevníkov.

2.NP: H3.01 Strážnik ( 24,10 m<sup>2</sup> ), priestor nad podjazdom medzi 1. a 2. nádvorím vybavený okennými otvormi smerujúcimi na 1. nádvorie a 2. nádvorie, H3.02 Kancelária ( so štyrmi pracovnými miestami, 29,87 m<sup>2</sup> ), H3.03 Chodba so skrinkami ( 14,42 m<sup>2</sup> ), H3.04 Prezliekacia kabínka ( prevét, 1,43 m<sup>2</sup> ), H3.05 Schodisko do krovu ( 5,32 m<sup>2</sup> ), H3.06 Chodba ( 9,54 m<sup>2</sup> ), H3.07 Hygiena zamestnanci ženy ( 9,61 m<sup>2</sup> ), H3.07b Hygiena zamestnanci muži ( 1,53 m<sup>2</sup> ), H3.08 Hygiena zamestnanci sprcha ( 3,55 m<sup>2</sup> ), H3.09 Denná miestnosť s kuchynkou ( 32,08 m<sup>2</sup> ), Expozičné priestory – H3.10 kuchyňa ( 19,36 m<sup>2</sup> ), H3.11 ( 49,03 m<sup>2</sup> ), H3.12 ( 31,38 m<sup>2</sup> ), H3.13 prevét ( 1,45 m<sup>2</sup> ), H3.14 ( 25,45 m<sup>2</sup> ), H3.15 bývalý chliev ( 23,87 m<sup>2</sup> ).

3. NP: H4.01 Zádverie ( 2,73 m<sup>2</sup> ), H4.02 Kancelária lektorov ( 22,18 m<sup>2</sup> ), H4.03 Sklad/depozitár ( 10,04 m<sup>2</sup> ), H4.04 Podkrovie ( 124,73 m<sup>2</sup> ), H4.05 Podkrovie ( 145,65 m<sup>2</sup> ).

Pre fungovanie prehliadok na Strednom hrade a taktiež z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kapacity a dostatočnej blízkosti hygienických zariadení, hlavne počas organizovania kultúrnych podujatí na Strednom a Hornom hrade, boli navrhnuté miestnosti s touto funkciou aj hlbšie v hradnom komplexe. Ide o miestnosti : E2.12 Zázemie ( 4,91 m<sup>2</sup> ), E2.13 Chodba so schodiskom do zvonice ( 11,59 m<sup>2</sup> ), E2.14 Pohotovostné WC – predsienka ( 2,35 m<sup>2</sup> ), E2.14b Pohotovostné WC návštevníci muži ( 5,11 m<sup>2</sup> ), E2.14c Pohotovostné WC návštevníci ženy ( 6,18 m<sup>2</sup> ).

Celý rozvod pitnej vody v objekte je navrhnutý z rúr Wavin K-press. Rozvod požiarnej a pitnej vody začína min. 1,5 m od vstupnej brány, kde končia obidva areálové rozvody vody SO 03.4 Požiarna voda resp. SO 03.3 Pitná voda. Od týchto rozvodov budú do hradu privedené dve potrubia D63 pre pitnú resp. požiaru vodu. Tieto potrubia budú vedené v súbahu – 0,5 m cez 1. nádvorie až do armatúrnej šachty AŠ, ktorá bude osadená pri malom schodisku. V armatúrnej šachte bude osadený uzatvárací ventil HUO2 DN50 + spätný ventil



DN50 – EA pre pitnú vodu resp. HUO1 DN50 pre požiaru vodu. Z armatúrnej šachty budú do objektu privedené obidva rozvody vody – pitná – PE D63 resp. požiaru – PE D63 až do 1. PP. V armatúrnej šachte v 1. nádvorí bude na potrubí pitnej vody osadený uzatvárací ventil DN50 a spätný ventil – EA DN50. Na potrubí požiarnej vody bude iba uzatvárací ventil DN50. Šachta je navrhnutá rozmerov 1200 x 900 x 1800 mm z vodostavebného betónu a bude sprístupnená oceľovými pogumovanými stúpadlami, ktoré budú osadené pri betónovaní stien. Šachta bude osadená nad hladinou podzemnej vody. Ohrev vody budú zabezpečovať malé elektroohrievače o objeme 5 l, ktoré budú osadené pod umývadlami resp. pod drezom. Ohrev vody v šatni zamestnancov bude zabezpečovať ohrievač vody EO o objeme 30 l, ktorý bude zavesený nad výlevkou.

Z Dolného a Stredného hradu budú splaškové odpadové vody odvádzané kanalizáciou do SO 04.2 Areálovou splaškovou kanalizáciou, ktorá bude napojená na verejnú kanalizáciu DN300 dolu pod hradným bralom na ul. Lipovej pod transformačnou stanicou.

Riešenie odvodnenia spevnených plôch je rozdelené do štyroch nádvorí, prechodu medzi 3. a 4. nádvorím a parkánu. Všetky navrhované plochy sú navrhnuté pre pohyb peších návštevníkov hradu. Nádvorie 1 a 2 budú prispôbované pre občasný pohyb vozidiel ( servisné a záchranné vozidlá ). Spevnené plochy budú pozdĺžnym a priečnym sklonom odvodnené do žľabov a následne do vpustov. Dažďová voda bude odvedená kanalizáciou do SO 04.4 Kanalizačnej prípojky dažďových vôd smerom cez hlavnú bránu von na hradné bralo.

Vykurovacia sústava je navrhnutá ako elektrické podlahové a elektrické radiátorové vykurovanie. Zdrojom tepla pre vykurovanie v objekte hradu budú elektrické keramické vykurovacie panely so zásobníkom tepla, elektrické podlahové vykurovanie a v niektorých miestnostiach kópie atypických kachľových pecí s akumulácnou vložkou. Chodba E2.13 bude mať podlahu s povrchovou úpravou z keramickej dlažby s inštalovaným podlahovým vykurovaním. Navrhované teploty v jednotlivých miestnostiach pri vonkajšej teplote – 15°C: výstavné priestory a depozitáre – 15 °C, chodby, zariadenia na osobnú hygienu, kancelárie, kaviareň, sklady, pokladne – 16-20 °C.

Na vetranie priestorov kaviarne a predajne lístkov budú slúžiť rekuperačné vzduchotechnické jednotky, na odvod vzduchu z priestorov záchodov a z miestností s krátkodobým pobytom ľudí strešné resp. potrubné radiálne ventilátory. Vetranie priestorov WC bude zabezpečené aj v noci, v presne určených časových úsekoch. Rekuperačná jednotka bude ovládaná VOC snímačom. Profesia ZTI odvedie kondenzát z rekuperačnej jednotky do kanalizácie. Zariadenie bude ovládané systémom MaR. Nasávanie čerstvého vzduchu a výfuk znehodnoteného vzduchu bude cez protidažďovú žalúziu na fasáde objektu.

Priestory WC a sprchy ( Vetranie WC H1.03, H3.07 a H3.08, Vetranie WC H1.01 ) budú trvalo vetrané, núteným podtlakovým spôsobom centrálnym ventilátorom umiestneným v podkroví. Ventilátor bude v trvalej prevádzke. Priestory pohotovostného WC budú vetrané núteným podtlakovým spôsobom ventilátorom s časovým dobehom s vyvedením cez obvodovú stenu, prípadne cez strechu.

Osvetlenie priestorov denným svetlom a ich prirodzené vetranie budú zabezpečovať okná v obvodovom plášti objektu. Umelé osvetlenie priestorov bude zabezpečené elektrickými osvetľovacími telesami.

Miestnosti hradu, prevažne nové zariadenia na osobnú hygienu, sú členené ľahkými sendvičovými ( reverzibilnými ) priečkami. Ide o priestory v suteréne Dolného hradu H1.01,

H1.02, H1.03, 2. NP Dolného hradu H3.07, H3.07b, H3.08 a Rákocziho trakt – časť zvonica E2.14, E2.14b a E2.14c. Povrchová úprava stien a stropov vnútorných priestorov je riešená vápennou omietkou, v zariadeniach na osobnú hygienu je keramický obklad stien. Podhl'ady sú použité len v priestoroch sprchy H3.08, situovanej na poschodí Dolného hradu a pohotovostných WC návštevníkov E2.14, E2.14b a E2.14c na Strednom hrade. Nášľapné vrstvy podláh vo vnútorných priestoroch sú drevené, tehlové alebo keramické.

Nakoľko posudzovanie návrhov na stavebné konanie nespadá do pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 3 zákona č. 355/2007 Z. z., Vaša žiadosť bola vybavená formou tohto stanoviska.

**Príloha:** Projektová dokumentácia

**Na vedomie:** Obec Krásnohorské Podhradie

**Mgr. Jozef Varga**  
regionálny hygienik  
poverený výkonom funkcie

Slovenské národné múzeum	
Dátum: 22. 03. 2021	
Číslo záznamu: NMH-62/781/2021-101	Číslo spisu: NMH-6396/2021-100/2392
Prílohy:	Vybavuje:

-1-