

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	03.02.2022 15:18
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	07.02.2022
Poradové číslo:	50

Otázka č. 1

Žiadame VO, aby vo Výkaze výmer vytvoril položku pre vedľajšie rozpočtové náklady (VRN) a zariadenie staveniska, nakoľko zahrnutie týchto nákladov do iných položiek by deformovalo jednotkové ceny a znevýhodňovalo VO aj uchádzačov pri zmenových konaniach.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ si je plne vedomý skutočnosti, že započítanie podielu ostatných nákladov na realizáciu stavby, vrátane VRN navýši určitým spôsobom jednotkové ceny uchádzačov.

Verejný obstarávateľ trvá na predloženej štruktúre výkazu výmer v nadväznosti aj na pokyny uvedené v „Súťažných podkladoch_ Zv.1_Pokyny, najmä v bode 13., časti 1.3 Spôsob určenia ceny“.

Otázka č. 2:

Žiadame VO, aby opravil a zosúladiť merné jednotky vo výkaze výmer v časti Zemné práce (m³ vs. t), a to konkrétne položky: doprava sute (m³) a uloženie sute na skládku (t).

Napr.:

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	51,968
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m do 20km	m ³	883,456
		883,456
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutnených	m ³	51,968
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	51,968

Odpoveď č. 2:

Vo výkaze výmer objektu PS 01.2_1 Technologická časť ATS1 z ktorého sú predmetné položky uvádzame v nadväznosti na tabuľku uvedenú nižšie:

- množstvo v položke č. 4 je naviazané na množstvo položky č. 1
- množstvo v položke č. 5 je prepočítané množstvo z položky č. 4 - koeficientom množstva 17 a to z dôvodu vodorovného premiestnenia výkopku do vzdialenosti 20 km. V položke č. 4 je zohľadnená vzdialenosť 3 km a v položke č. 5 ostávajúci 17 km.
- množstvo v položke č. 6 je naviazané na množstvo položky č. 4
- množstvo v položke č. 7 predmetného výkazu výmer bolo nesprávne. V tejto súvislosti upravujeme množstvo v položke prepočítané na tony: $51,968 \cdot 1,8 \text{ t/m}^3 = 93,542 \text{ t}$.

1	K	132501201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.6 pre akékoľvek množstvo	m3	51,968
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	51,968
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m do 20km	m3	883,456
6	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutnených	m3	51,968
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,542

Upravený Výkaz výmer (VV_07_02_2022 - Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu (zadanie)_oprava 5.xlsx) s vyššie uvedenou zmenou verejný obstarávateľ zverejňuje v Profile verejného obstarávateľa.

Otázka č. 3:

Vzhľadom na vzdialenosť najbližšej legálnej skládky odpadu žiadame VO, aby vo výkaze výmer opravil položku presun hmôt do 20 km na vzdialenosť 40 km.

Odpoveď č. 3:

Pri spracovávaní výkazu výmer verejný obstarávateľ preveroval možnosti uskladnenia vykopanej zeminy a skládky stavebného odpadu.

Pri odvoze stavebného odpadu – sutiny a vybraných materiálov je v položkách výkazu výmer počítané s odvozom do vzdialenosti 40 km, kde je najbližšia skládka stavebnej sutiny.

Odvoz vykopanej zeminy je počítaný do vzdialenosti 20 km z dôvodu, že existuje v takejto vzdialenosti legálna možnosť uloženia/uskladnenia zeminy, resp. využitia zeminy na povrchové úpravy terénu pozemkov.

Položky vo výkaze výmer týkajúce sa odvozu na iné vzdialenosti nebude verejný obstarávateľ opravovať vzhľadom na nemožnosť umelo navyšovať predpokladanú hodnotu zákazky.

To však nebráni uchádzačom konkrétnu vzdialenosť s ktorou uvažujú zohľadniť v jednotkových cenách.

Verejný obstarávateľ neurčuje vzdialenosti ani spôsoby presunu hmôt, ani použitú mechanizáciu a technologické postupy vedúce k likvidácii, resp. k zhodnoteniu odpadov, ako ani to, s ktorou skládkou odpadov majú uchádzači uvažovať a je teda na výbere každého zhotoviteľa, aby si zabezpečil zmluvného partnera - skládku odpadov, pričom je potrebné aby boli dodržané príslušné platné predpisy týkajúce sa nakladania s odpadmi, aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.

Otázka č. 4:

Žiadame VO o poskytnutie možnosti iného riešenia spracovania vykopaných zemín a stavebnej sate (aktuálne je podľa výkazu výmer povolený len ich odvoz a uskladnenie).

Odpoveď č. 4:

V predloženom výkaze výmer nie sú alternatívne riešenia.

Vzhľadom na odborné stanovisko geológa, ktorý vykonával v predmetnej lokalite geologický prieskum **nie je možné vykopanú zeminu** vzhľadom na jej kvalitu (ťažká zemina) **používať na spätné zásypy**. Z tohto dôvodu sa v položkách výkazu výmer nachádzajú postupy na kompletný odvoz výkopku.

Keď uchádzač uvažuje s iným spracovaním vykopaných zemín a stavebnej sutiny, ako je vo výkaze výmer, uvádzame nasledovné:

Verejný obstarávateľ neurčuje spôsoby presunu hmôt, ani použitú mechanizáciu a technologické postupy vedúce k likvidácii, resp. zhodnoteniu odpadov, ako ani to, s ktorou skládkou odpadov majú uchádzači uvažovať. Je ale nutné, aby boli dodržané príslušné platné predpisy týkajúce sa nakladania s odpadmi, aj iné právne predpisy Slovenskej republiky a záväzné predpisy EÚ.