


1 PODZEMNÉ PODLAŽIE – JESTVUJÚCE SVETIDLA

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	POPIS SVETIDIEL	KS
0.01	SCHODISKO	NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP40	1
0.02	MANIPULÁCIA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	3
0.03	EKONOMAT	NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP20	1
0.04	VŤIAH	–	–
0.05	SKLAD	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	3
0.06	CHODBA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP40	2
0.07	SKLAD	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP40	2
0.08	SKLAD SUCH. PTR.	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP40	2
0.09	CHLADNIČKY	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP40	2
0.10	CHODBA	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP40	5
0.11	DKP	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP40	1
0.12	ELEKTRO	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	2
0.13	SKLAD	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	2
0.14	SKLAD	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	2
0.15	STROJ. VZT	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	4
0.16	STROJ. VZT	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40 NÁSTENNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	2 2
0.17	SKLAD	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	3
0.18	STROJ. ŮK	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	2
0.19	SKLAD ZELENINY	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	1
0.20	ČIŠŤ. ZEMIAKOV	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 100 W / IP40	1
0.21	SKLAD ZEMIAKOV	STROPNÉ ŽIAROVKOVÉ SVETIDLO 60 W / IP40	4

POZNÁMKA:

- V RÁMCI MODERNIZÁCIE OSVETLENIA NAVRHUJEME KOMPLETNÚ VÝMENU JESTVUJÚCICH SVETIDIEL ZA NOVÉ ÚSPORNÉ,KTORÉ ZNIŽIA SPOTREBU ELEKTRICKEJ ENERGIE.
- NOVÉ SVETIDLA SÚ NAVRHNUTÉ VÝPOČTOM PRE MINIMÁLNU OSVETLENOSŤ V lx
- V SÚLADE S DNES PLATNOU NORMOU STN EN12464–1



1 PODZEMNÉ PODLAŽIE – NAVRHOVANÉ SVETIDLA

OZN.	NÁZOV MIESTNOSTI	POPIS SVETIDIEL	min.OSVETLENOSŤ Lx PODLA STN EN 12464–1	KS
0.01	SCHODISKO	LED SVETIDLO 25W/2000lm,4000K,IP20,OSADIŤ NA STENU	150	1
0.02	MANIPULÁCIA	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	3
0.03	EKONOMAT	LED SVETIDLO 13W/1020lm,4000K,IP20 OSADIŤ NA STENU	100	1
0.04	VŤIAH	–	–	–
0.05	SKLAD	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	3
0.06	CHODBA	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	2
0.07	SKLAD	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	2
0.08	SKLAD SUCH. PTR.	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	2
0.09	CHLADNIČKY	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	2
0.10	CHODBA	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP20	100	5
0.11	DKP	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	1
0.12	ELEKTRO	SVETIDLO PRE LED TRUBICE 1x1200mm,IP40 + LED TRUBICA 18W/2700lm,4000K	200	2
0.13	SKLAD	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	2
0.14	SKLAD	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	200	2
0.15	STROJ. VZT	SVETIDLO PRE LED TRUBICE 2x1200mm,IP40 + LED TRUBICA 18W/2700lm,4000K	200	4
0.16	STROJ. VZT	SVETIDLO PRE LED TRUBICE 2x1200mm,IP40 + LED TRUBICA 18W/2700lm,4000K Z TOHO DVE SVETIDLA OSADIŤ NA STENU	200	4
0.17	SKLAD	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	3
0.18	STROJ. ŮK	STROPNÉ LED SVETIDLO 25W/3200lm,4000K,IP40,dl.1200mm	200	2
0.19	SKLAD ZELENINY	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	1
0.20	ČIŠŤ. ZEMIAKOV	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	1
0.21	SKLAD ZEMIAKOV	STROPNÉ LED SVETIDLO 19W/1520lm,4000K,IP40	100	4

- JESTVUJÚCE SVETIDLA BUDÚ ZDEMONTOVANÉ
- NAVRHOVANÉ SVETIDLA BUDÚ OSADENÉ NA ICH Miesto A NOPOJENÉ NA JESTVUJÚCE SVETELNÉ VÝVODY.
- LED SVETIDLA 13W,19W – NAVRHUJEME OKRÚHLE,ALEBO ŠTVORCOVÉ

VYPRACOVAL: I.MIKUŠOVÁ	STAVBA: PREŠOV, ZŠ Mírka Nešpora – REKONŠTRUKCIA	STAVOPROJEKT s.r.o. Jarkové 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: I.MIKUŠOVÁ	OBJEKT: A – PAVILÓN I		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A.KOMANÍČEK	ČASŤ: E – STAVEBNÁ	DATUM: 07/2021	FORMAT: 2x44
VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNÝ	DIEL: EI–MODERNIZÁCIA VNÚTORNÉHO OSVETLENIA	STUPEŇ: P.	Č.ZAK.: 21065
	OBSAH: PÔDORYS 1.PP MODERNIZÁCIA OSVETLENIA	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 2
		MIERKA: 1:100	