


1 NADZEMNÉ PODLAŽIE – JESTVUJÚCE SVIETIDLA + NAVRHOVANÉ

| OZN. | NÁZOV MIESTNOSTI | JESTVUJÚCE SVIETIDLA | NAVRHOVANÉ SVIETIDLA | min.OSVETLENOSŤ lx PODLA STN EN 12464-1 | KS |
|------|-----------------------|---|--|---|--------|
| 1.01 | SCHODISKO | SVIETIDLA V TÝCHTO MIESTNOSTIACH BOLI VYMENENÉ ZA ÚSPORNÉ LED SVIETIDLA V SÚLADE PLATNEJ NORMY STN EN 12464-1 | - | - | - |
| 1.02 | HALA | | | | |
| 1.03 | KABINET | | | | |
| 1.04 | CHODBA | | | | |
| 1.05 | PLAVECKÁ HALA – BAZÉN | | | | |
| 1.06 | ŠATŇA UČITEL'OV | | | | |
| 1.07 | SPRCHA | | | | |
| 1.08 | ŠATŇA UČITEL'OV | | | | |
| 1.09 | SPRCHA | | | | |
| 1.10 | PREDSIEN' WC | | | | |
| 1.11 | WC | | | | |
| 1.12 | PREDSIEN' WC | | | | |
| 1.13 | WC | | | | |
| 1.14 | ŠATŇA | | | | |
| 1.15 | CHODBA | | | | |
| 1.16 | OSUŠOVŇA | | | | |
| 1.17 | PREDSIEN' WC | | | | |
| 1.18 | WC | | | | |
| 1.19 | SPRCHY | | | | |
| 1.20 | CHLÔR. NADRŽ | STROPNÉ ŽIARIKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20 – 5 KS STROPNÉ ŽIARIKOVÉ SVIETIDLO 2x36W / IP20 – 2 KS | PRISADENÉ LED SVIETIDLO 40W/4200lm,4000K,IP20,dl..1200 PRISADENÉ LED SVIETIDLO 40W/4200lm,4000K,IP20,dl..1200 | 300 300 | 5 2 |
| 1.21 | ŠATŇA | | | | |
| 1.22 | CHODBA | | | | |
| 1.23 | OSUŠOVŇA | | | | |
| 1.24 | PREDSIEN' WC | | | | |
| 1.25 | WC | | | | |
| 1.26 | SPRCHY | | | | |
| 1.27 | CHLÔR. NADRŽ | | | | |
| 1.28 | CHODBA | | | | |
| 1.29 | REHABILITÁCIA – MASAŽ | | | | |
| 1.30 | PRVÁ POMOC | NOVÉ LED SVIETIDLA | - | | - |
| 1.31 | MIEST. ROZVADZAČ | | | | |
| 1.32 | EKONOMAT | | | | |

POZNÁMKA:

- V RÁMCI MODERNIZÁCIE OSVETLENIA NAVRHUJEME KOMPLETNÚ VÝMENU JESTVUJÚCICH SVIETIDIEL ZA NOVÉ ÚSPORNÉ,KTORÉ ZNIŽIA SPOTREBU ELEKTIRCKEJ ENERGIE.
- NOVÉ SVIETIDLA SÚ NAVRHNUTÉ VÝPOČTOM PRE MINIMÁLNU OSVETLENOSŤ V lx
- V SÚLADE S DNES PLATNOU NORMOU STN EN12464-1
- VO VŠETKÝCH MIESTNOSTIACH OBJEKTU BOLI VYMENENÉ SVIETIDLA ,OKREM MIESTNOSTI 1.29,1.30
- V MIESTNOSTIACH 1.29 , 1.30 BUDÚ NAVRHNUTÉ NOVÉ ÚSPORNÉ LED SVIETIDLA



| | | | |
|--|---|---|---------------|
| VYPRACOVAL: I.MIKUŠOVÁ | STAVBA: PREŠOV, ZŠ Mírka Nešpora – REKONŠTRUKCIA | STAVOPROJEKT s.r.o. Jarkov6 31, 080 01 Prešov www.stavoprojekt.sk | |
| PROJEKTANT: I.MIKUŠOVÁ | OBJEKT: E-BAZÉN | DÁTUM: 07/2021FORMÁT: 8x44 | |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. A.KOMANÍČEK | ČASŤ: E – STAVEBNÁ | STUPEŇ: P. | Č.ZAK.: 21065 |
| VED. PROJEKTANT: ING. ARCH. J. KRASNÝ | OBSAH: PÔDORYS 1.NP MODERNIZÁCIA OSVETLENIA | KÓTY V: mm | PRÍL.Č.: 10 |
| | | MIERKA: 1:100 | |