

SOLÁRNE PANELY ZAPOJENÉ V SÉRII

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :NA STRANE DC DC jednosmerných 220V

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA NA STRANE AC: 3+NPE 230/400Vstr. 50Hz TN-C-S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM El. PRÚDOM PODĽA STN EN 332000-4-41

základná - izoláciou , krytím
Doplnková ochrana - Prúdovým chráničom o Iv-0,03A
Ochrana pri poruche
Samočinným odpojením napájania
Doplnkovým pospájaním
Ochranné pospájanie

ZODP. PROJEKTANT: D. GODÁL	HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU: Ing. Ladislav Balig	VYPRACOVAL: D. GODÁL	
INVESTOR: Mesto Trenčianske Teplice			
LOKALITA: Trenčianske Teplice štvrť SNP 154/71 č. parc. 2016/3, 2016/4			
NÁZOV STAVBY: Zníženie energetickej náročnosti budovy tech. služieb v Trenč. Tepliciach		FORMÁT:	6 A4
		STUPEŇ PD:	Projekt na stavebné povolenie
STAVEBNÝ OBJEKT: SO-01		DÁTUM:	10/ 2021
ČASŤ: ARCHITEKTÚRA	OBSAH VÝKRESU: OSADENIE FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV	MIERKA: 1:100	Č. VÝKR.: E-1