

ENERGYR s.r.o.

Staré kasárne 1406/6, 066 01 Humenné

MERANIE A REGULÁCIA

KÁBLOVÁ LISTINA

Objednávateľ:

Investor:

**Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Rastislavova 43, Košice**

Stavba:

**Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L. Pasteura Košice,
pracovisko Trieda SNP č.1**

Objekt:

SO 01 - Rekonštrukcia JIS

Miesto stavby:

Trieda SNP č.1, Košice

Projektant stavby:

Ing. Juraj Šuty

Zodpovedný projektant:

Ing. Igor Šepela

Projektant:

Ing. Igor Šepela

Číslo sady:

1

Číslo zákazky

2019-36

Archívne číslo:

2019-36-KL

Dátum:

05.2019

		Stavba:	Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP č.1						
		Objekt:	SO 01 - Rekonštrukcia JIS						
		Profesia:	Meranie a regulácia a ELI						
	Pč	Označenie	Typ	Zariadenie	Z	DO	Množstvo	j	Poznámka
	59	WLFM1	N2XH-J 4x2,5	FM prívodný ventilátor VZT - napájanie	RMDT19	FM1	13,00	m	
	60	WLM1	N2XCH-J 4x2,5/2,5	Prívodný ventilátor VZT - napájanie	RMDT19	M1	20,00	m	
	61	WSM1	J-H(St)H 1x2x0.8	Prívodný ventilátor VZT - tepelná ochrana	RMDT19	M1	20,00	m	
	62	WLFM2	N2XH-J 4x1,5	FM Odvodný ventilátor VZT - napájanie	RMDT19	FM2	13,00	m	
	63	WLM2	N2XCH-J 1,5x1,5/1,5	Odvodný ventilátor VZT - napájanie	RMDT19	M2	19,00	m	
	64	WSM2	J-H(St)H 1x2x0.8	Odvodný ventilátor VZT - tepelná ochrana	RMDT19	M2	19,00	m	
	65	WLET1.1	N2XH-J 4x2,5	Elektroohrev VZT - I. stupeň	RMDT19	ET1	20,00	m	
	66	WLET1.2	N2XH-J 4x2,5	Elektroohrev VZT - II. stupeň	RMDT19	ET1	20,00	m	
	67	WLET1.3	N2XH-J 4x2,5	Elektroohrev VZT - III. stupeň	RMDT19	ET1	20,00	m	
	68	WLET1.4	N2XH-J 4x2,5	Elektroohrev VZT - IV. stupeň	RMDT19	ET1	20,00	m	

	Stavba:	Rekonštrukcia JIS na I.CHK UN L. Pasteura Košice, pracovisko Trieda SNP č.1		
	Objekt:	SO 01 - Rekonštrukcia JIS		
	Profesia:	Meranie a regulácia a ELI		
		Zoznam káblov, mont. materiálu - sumár		
Pč	Popis	Množstvo	j	Poznámka
1	J-H(Si)H 1x2x0.8	437,00	m	
2	J-H(Si)H 2x2x0.8	166,00	m	
3	JXFE-R 1x2x0.8	102,00	m	
4	JXFE-R 2x2x0.8	507,00	m	
5	JXFE-R 4x2x0.8	55,00	m	
6	N2XH-O 2x1,5	54,00	m	
7	N2XH-O 3x1,5	38,00	m	
8	CXKH-R-0 3x1,5	55,00	m	
9	N2XH-J 4x1,5	33,00	m	
10	N2XH-J 4x2,5	93,00	m	
11	N2XH-J 5x1,5	34,00	m	
12	N2XCH-J 4x2,5/2,5	20,00	m	
13	N2XCH-J 1,5x1,5/1,5	19,00	m	
14	Vodič H07Z-K16 zž	60	m	
15	Žlab MARS 62/50 2m vrátane veka	22	m	
16	Žlab MARS 125/50 2m vrátane veka	6	m	
17	Prepážka 50 do žlabu MARS	16	m	
18	Žlab MARS 125/100 2m vrátane veka	18	m	
19	Prepážka 100 do žlabu MARS	18	m	
20	Drátený žlab M2 100x50	16	m	
21	Spojka žlabu SZ1	20	ks	
22	Priestorový nosník NZMC 100	20	ks	
23	Káblový rebrik DUC100H45/3N	20	m	
24	Strmeňová príchytka UK2	90	ks	
25	Držiak trojuholníkový UTM	20	ks	
26	Plech trojuholníkový BTMD	20	ks	
27	Ochranná koncovka rebrika NO45N	8	ks	
28	Spojovací materiál káblových rebrikov	1	sada	
29	Konzola pre žlab 125	6	ks	
30	Konzola pre žlab 62	6	ks	
31	Spojovací materiál k žlabom MARS	2	sada	
32	Inštalčná rúrka HFIR 16 šedá	28	m	
33	Inštalčná rúrka HFIR 20 šedá	24	m	
34	Hadica HFX 16 šedá	40	m	
35	Hadica HFX 20 šedá	22	m	
36	Hadica HFX 25 šedá	4	m	
37	Príchytka HFCL 16 šedá	50	ks	
38	Príchytka HFCL 20 šedá	32	ks	
39	Káblový držiak UDF	250	ks	
40	Upevňovací bod hmoždinkou	412	ks	
41	Káblový štítok plastový	136	ks	
42	Inštalčná krabica bezhalogénová	7	ks	
43	Podperný bod k žlabu 62x50 + betóna kocka	6	ks	
44	Viazacia páska 100mm čierna	30	ks	
45	Viazacia páska 220mm čierna	50	ks	
46	Pomocná oceľová konštrukcia	20	kg	