



Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Rastislavova 43, 041 90 Košice

štátna príspevková organizácia zriadená
Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990



VŠETKÝM ZÁUJEMCOM

Váš list číslo/zo dňa
(6) 13.12.2021, 08:29

Naše číslo
218/2021-OdVO

Vybavuje/kontakt
Ing. Jana Lesayová/615 3010
jana.lesayova@unlp.sk

Košice
13.12.2021

VEC

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov (Vysvetľovanie 6) - odpoveď

Verejnému obstarávateľovi - Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice bola od záujemcu dňa 13.12.2021 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, k nižšie uvedenej zákazke:

Predmet zákazky:	Rekonštrukcia JIS na I. chirurgickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, pracovisko Tr. SNP č. 1
Typ zákazky:	podlimitná zákazka
Postup:	§ 112 - 116 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oznámenie v Ú. v. EÚ:	-
Oznámenie vo V. VO:	Vestník č. 277/2021 – 01.12.2021, 57593 - WYP

K žiadosti poskytuje verejný obstarávateľ nasledovné vyjadrenie:

Otázka 1

Dobrý deň, prosíme verejného obstarávateľa o doplnenie resp. upresnenie položiek:

Výkres búracích prác uvádza vybúranie okien v obvodovom plášti 1200x1775 spolu 36ks, dodávka a montáž nových okien však nie je uvedená ani vo výkaze okien ani vo výkaze výmer. Taktiež nesedí ani výmera položky "Vybúranie rámov okien drev. dvojítych alebo zdvoj. do 4 m²".

Odpoveď

Vybúranie okien sa nerealizuje, nie je to uvedené ani v rozpočte.

V dokumente výkaz výmer ASR (príloha 4 /G/ súťažných podkladov) v položke 35 je uvedené:

1,2*1,775*9 = 19,170

0,45*2,09*4 = 3,762

2,0*0,63 = 1,260

Správne má byť v položke 35 uvedené: 0,45*2,09*14 = 13,17

S pozdravom

MUDr. Ján Slávik MBA
generálny riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
výkonný riaditeľ
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice