



Slovakia

# OSVEDČENIE

evidenčné číslo 7165019860/30/19/GT/OSV/R

o posúdení konštrukčnej dokumentácie vyhradeného technického zariadenia, vydané

žiadateľovi:

**Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice**  
**Rastislavova 43**  
**041 90 Košice**

Na základe posúdenia technickej dokumentácie osvedčujeme súlad dokumentácie nižšie uvedeného zariadenia

Názov: **Zariadenie na rozvod plynu, rozvod kyslíka v objekte**  
**Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, rekonštrukcia JIS**  
**na I. CHK - 15. NP**

Zaradenie zariadenia: **Plynové zariadenie skupiny A písm. g/**  
Podľa Prílohy č. 1 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

Základné technické parametre:

Druh plynu: **kyslík**Pretlak plynu: **max. 0,5 MPa**Dimenzia: **Ø22x1-10m, Ø18x1-35m, Ø12x1-0,5m, Ø10x1-54m**Materiál: **meď**Umiestnenie: **Pracovisko Trieda SNP č. 1, Košice**

so základnými požiadavkami bezpečnosti technických zariadení, s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a STN EN ISO 7396-1:2016.

## Podmienky platnosti:

Toto osvedčenie platí pri dodržaní podmienok uvedených v Odbornom stanovisku  
TÜV SÜD Slovakia s. r. o., ev. číslo 7165019860/30/19/GT/OS/R zo dňa 20.08.2019.

**Toto osvedčenie má platnosť do: 20.08.2024**

V Banskej Bystrici, dňa 20. augusta 2019



**Ing. Eva Vaňková**  
Za TÜV SÜD Slovakia s. r. o.,  
vedúci pobočky Banská Bystrica