

Tabuľka miestnosti

Č.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stien	Povrchová úprava stropu
0.01	Kancelária	46,36	Lino	Omietka	Omietka
0.02	Zasadačka	16,60	Lino	Omietka	Omietka
		62,96 m²			

Z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, navrhovaná zmena vyvoláva nasledovné požiadavky:

1.) posunutie nástenného hadicového zariadenia medzi dvere do Zasadačky a Kancelárie

2.) požiarne dvere do Zasadačky (dvere do Kancelárie ostávajú pôvodné)

LEGENDA:

- OHRANIČENIE PÚ
- ÚNIKOVÁ CESTA, OZNAČENIE SMERU
- EI 30 — POŽADOVANÁ ODOLNOSŤ V min.
- D3 — DRUH KONŠTRUKČNÉHO PRVKU
- VNÚTORNÉ HADICOVÉ ZARIADENIE S TVAROVO STÁLOU HADICOU DN25/dl.20m

POZNÁMKA:

R - NOSNOSŤ A STABILITA
E - CELISTVOSŤ
I - TEPELNÁ IZOLÁCIA
C - UZÁVER VYBAVENÝ AUTOMATICKÝM ZATVÁRACÍM ZARIADENÍM
D3 - KONŠTRUKČNÝ PRVOK VYTVORENÝ Z HORĽAVÝCH LÁTOK