

LEGENDA ZARIAĎOVACÍCH PREDMETOV + PRÍSLUŠENSTVÁ

- D

U

U1

P

WC

WC1
- DREZ, ROHOVÝ VENTIL, DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN50

- UMÝVADLO, ROHOVÝ VENTIL, UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN40

- UMÝVADLO PRE INVALIDOV, ROHOVÝ VENTIL, UMÝVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN40

- PISOÁR, ZÁPACHOVÁ VAŇOVÁ UZÁVIERKA DN50

- DITURVITOVÁ ZÁVESNÁ WC MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM (3/6 LITROV) ZÁCHODOVÝ PREDSTENOVÝ MODUL (napr. KOMBIFIX/ DUOFIX)

- DITURVITOVÁ ZÁVESNÁ WC MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM (3/6 LITROV) PRE INVALIDOV + MADLÁ

LEGENDA ROZVODOV

-
- ROZVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

- ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

- ROZVOD STUDENEJ VODY

- ROZVOD OHRIATEJ PITNEJ VODY

- ROZVOD POŽIARNEJ VODY

- ROZVOD ÚŽITKOVEJ VODY
- S1

D1

V1

U1
- STÚPACIE POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

- STÚPACIE POTRUBIE DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE

- STÚPACIE POTRUBIE VODOVODU

- STÚPACIE POTRUBIE ÚŽITKOVÉHO VODOVODU
- VH-110

HL-900

HL-21

PV1

PV2

LSS

HUV

AMZ

ZPO
- VETRACIA HLAVICA Ø110, (napr. HL810)

- PRIVZDUŠŇOVACIA HLAVICA DN110 S DVOJITOU VZDUCHOVOU IZOLÁCIOU

- LIEVIK DN32 S PROTIZÁPACHOVOU UZÁVIERKOUV 0,17l/s

- PODLAHOVÝ VPUST ZVISLÝ DN100

- PODLAHOVÝ VPUST ZVISLÝ DN75

- LAPAČ STREŠNÝCH NAPLAVENÍN DN110 (6l/s) (napr. HL600)

- HLAVNÝ UZÁVER VODY PRÍSLUŠNEJ DIMENZIE

- ARMATÚRNA ZOSTAVA (UZATVÁRACÍ VENTIL, VYPÚŠŤACÍ VENTIL, SPÁTNÁ KLAPKA, EXPANZNÁ NÁDOBA, SIFÓN DN110, VÝKON 7,5l/s)

- ZOSTAVA POŽIARNEHO ODDELOVAČA (UZATVÁRACÍ VENTIL, ZAMEDZOVAČ SPÁTNÉHO PRIETOKU E-ARMATÚRA NA OCHRANU PITNEJ VODY PODLA STN EN 1717, CYKLÓNOVÝ ODKALOVACÍ FILTER, SIFÓN DN110, VÝKON 7,5l/s)

- ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ TEPLEJ VODY objem 50L, príkon 2kW (napr.TATRAMAT)
- EO
- VODOVOD. POTRUBIE MATERIÁL -VIACVRSTVOVÉ POTRUBIE PE/AL/PE
- D20

ø40

D20-P

D20-S
- KANALIZAČNÉ ODPADOVÉ POTRUBIE - SYSTÉM HT

- POTRUBIE VEDENÉ V PODLAHE

- POTRUBIE VEDENÉ V STENE ALEBO PREDSTENE
- IZOLÁCIA POTRUBIA

VŠETKY ROZVODY KANALIZÁCIE, SV, TV, CTV, MUSIA BYŤ TEPELNE IZOLOVANÉ POMOCOU TRUBÍC Z LAHČENÉHO POLYETYLÉNU (TUBOLIT)

SV hr. 13mm

TV a CTV < Ø22 hr. 20mm

TV a CTV > Ø22 < Ø32 hr. 30mm

TV a CTV > Ø32 hr. podľa DN

POŽIARNY VODOVOD IZOLOVAŤ PLSTENÝMI PÁSMI
- D25 (30m)

- POŽIARNY HYDRANT A25/30 DN25

HADICOVÝ NAVIJAK S TVAROVO STÁLLOU

HADICOU DĽŽKY 30 M, HADICA DN25

POZNÁMKA:

	PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V TOMTO STUPNI VYHOTOVENIA NEOBSAHUJE DETAILNÉ RIEŠENIE JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INŠTALÁCIÍ. PODROBNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE JE OBSAHOM REALIZAČNÉHO PROJEKTU.
	PRI REALIZÁCII JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INŠTALÁCIÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PRÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY A TECHNOLOGICKÉ PREDPISY VÝROBCOV.
	PROJEKT NERUČÍ ZA FUNKČNOSŤ, SPRÁVNOSŤ A CHOD ZARIADENÍ A SYSTÉMU, POKIAĽ BUDÚ ZMENENÉ AKÉKOĽVEK POTRUBIA, ZARIADENIA ALEBO NASTAVENIA UVEDENÉ V PROJEKTE STAVBY, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ KONZULTÁCIE S PROJEKTANTOM.
	TENTO PROJEKT JE SPRACOVANÝ V STUPNI PROJEKTU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NESLÚŽI AKO REALIZAČNÝ PROJEKT, NEMOŽNO PODLA NEHO STAVBU REALIZOVAŤ.

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. František JANEGA	STUPEŇ	PSP
PROJEKTOVAL	Ing. Timotej ČÁPEK		
VYPRACOVAL	Ing. Timotej ČÁPEK		
INVESTOR	MESTO ZLATÉ MORAVCE		
NÁZOV STAVBY	ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE	DÁTUM	07/2021
MIESTO STAVBY	ul. HVIEZDOSLAVOVA 1552/6, ZLATÉ MORAVCE, k.ú. ZLATÉ MORAVCE	FORMÁT	10xA4
OBJEKT	SO 01 - ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE	PROFESIA	ZT
OBSAH	PÔDORYS 1.NP	Č.VÝKRESU:	MIERKA:
		ZT-02	1:75

Tloč: 19.07.2021 20:21:37