



## LEGENDA ZARIADENÍ:

1	DOSKOVÝ VÝMENNÍK ALFA LAVAL CBH16–25H
2	REGULAČNÝ VENTIL ESBE TYP VLF125, DN20, kvs=6,3, SO SERVOPOHONOM ESBE ALF131
3	REGULÁCIA VÝMENNÍKOVEJ STANICE (DODÁVKA MaR)
4	OBEHOVÉ ČERPADLO VYKUROVACIEHO OKRUHU WILO STRATOS MAXO 25/0,5–6
5	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE VRG121, DN20, kvs=6,3, SO SERVOPOHONOM ESBE ARA 661
6	MEMBRÁNOVÁ EXPAZNÁ NÁDOBA REFLEX N35 S OBJEMOM 35 l
7	GUĽOVÝ KOHÚT SO ZAISTENÍM REFLEX MK 3/4, DN20
8	POISTNÝ VENTIL DUCO 1/2"/3/4" KD, DN15, po=3 bar
9	ODKAĽOVAČ SPIRO TRAP DN32
10	ZÁSOBNÍK PRE KOMPLETNÚ DEMINERALIZÁCIU HONEYWELL P300-LES
11	ÚPRAVA VODY PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY HONEYWELL VE 300-1/2A
12	ZARIADENIE PRE AUTOMATICKÉ DOPLŇOVANIE VODY HONEYWELL NK300S-1/2A
13	EKVITERMICKÁ REGULÁCIA SEKUNDÁRNEHO OKRUHU (DODÁVKA MaR)
14	ULTRAZVUKOVÝ MERAČ TEPLA KAMSTRUP MULTICAL 403, DN20, qn=2,5

## LEGENDA

—	VYKUROVACIA VODA – PRÍVODNÉ POTRUBIE
—	VYKUROVACIA VODA – VRATNÉ POTRUBIE
—	VYKUROVACIA VODA PRIMÁRNEHO OKRUHU, PRÍVOD
—	VYKUROVACIA VODA PRIMÁRNEHO OKRUHU, SPIATOČKA
— E —	POISTNÉ POTRUBIE
— D —	DOPLŇOVACIE POTRUBIE
—	STUDENÁ VODA, PRÍVODNÉ POTRUBIE
GK32	GUĽOVÝ KOHÚT, DN32
VK15	VYPÚŠŤACÍ KOHÚT, DN15
F20	FILTER, DN20
AOV15	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL, DN15

ZODP.PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
PROJEKTANT	ING.DUŠAN ONDREJKA		
INVESTOR	MESTO ZLATÉ MORAVCE		
MIESTO	ZLATÉ MORAVCE		
STAVBA:	ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM V MESTE ZLATÉ MORAVCE	STUP. PD	PPSP
		FORMÁT	8 A4
		DÁTUM	07-2021
OBSAH:	SCHÉMA MaR	ČÍSLO VÝKR. E4	MIERKA: 1 : 100