



LEGENDA

- Vykurovacie telesá :
- oceľové potrubie typ KORAD P90
- Vykurovacie telesá napojí rohovou armatúrou zo steny
- Rozvody ÚK - plastohliníkové potrubie vedené v podlahe
- Všetky použité zariadenia a armatúry musia byť pre min teplotu 90 °C a tlak 0,6 MPa

STAVBA	ZHOTOVITEĽ	PARÉ Č.
Rekonštrukcia nočľahárne a nízkoprahového denného centra		
INVESTOR	Mesto Trenčín, Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín	Architekt Michal Vojtek
STUPEŇ PD	REALIZAČNÝ PROJEKT	OBEC Trenčín
STAV. OBJEKT	KAT. ÚZEMIE Trenčín	ZODP. PROJEKTANT Ing. Pavol Buday
ČASŤ	Vykurovanie	VYPRACOVANÉ Ing. Pavol Buday
OBSAH/MIERKA	PÔDORYS 2.NP (1:50)	Č. ZÁKAZKY 200 01-08-18
		VERZIA FINÁL
		DAŤUM TLAČE 15-01-2019

±0,000 = 210,90

