Pôdorys 1.PP



PRESTUP POTRUBIA CEZ STENU

Izometria plynu



LEGENDA:

- STL PLYNOVOD
- STL PRÍPOJKA PLYNU DN 32, PN 0,1 MPa -Jestvujúca
- OCELOVÉ BEZOŠVÉ RÚRY S BRALENOVOU IZOLÁCIOU AK. MAT. 11 353.1 STN 420250
- OCELOVÉ BEZOŠVÉ RÚRY ČIERNE AK. MAT. 11 353.1 STN 425710

P PLYNOMER BK 4T G4 - VODIVO PREPOJIŤ

R REGULÁTOR TLAKU PLYNU FRANCEL B6

K Plynový závesný kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB 192 50i, výkon 6,3-47,9 kW
- palivo zemný plyn, kotol v prevedení poloturbo
- spotreba zemného plynu 5,30 m³/hod

- PRECHODY CEZ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE OPATRIŤ OCHRANNOU OCEĽOVOU TRUBKOU
- CHRÁNIČKU A POTRUBIE V NEJ NATRIEŤ PRI MONTÁŽI

Legenda miestností 1.PP

Č.m.	Popis miestnosti	m²
-1.01	Schodisko	8.22 m2
-1.02	Chodba	8.81 m2
-1.03	Sklad predmetov občasnej potreby	4.72 m2
-1.04	Sklad náradia / dielňa	8.20 m2
-1.05	Sklad trvácnych potravín	5.31 m2
-1.06	Technická miestnosť	28.69 m2
Celková úžitková plocha 1.PP		63.95 m2
Zastavaná plocha 1.PP		119.37 m2

HIP:	Zodpovedný projekt:	Vypracoval:	Kreslil:
Ing Ivan Novák	Ing Ivan Novák	Ing Ivan Novák	Ing Ivan Novák

Investor:
Mesto Trenčín
Mierové nám.č.2, 911 64 Trenčín

Krajský úrad: Trenčín
Okresný úrad: Trenčín
Mestský úrad: Trenčín

STAVBA: **Rekonštrukcia nocľaháre a nízkoprahového denného centra**

OBJEKT: Plynoinštalácia

Pôdorys 1.PP a Izometria plynu

Formát:	3 x A4
Dátum:	10/20
Účel:	PS
Č.zákazky:	1200/
Arch.číslo:	1200/
Mierka	Číslo
1:50	