



STUPEŇ (TRIEDA) OCHRANY: LPS I
OCHRANNÝ UHOL ALFA PRE 5 M ZACHYTÁVAČ 59°
OCHRANNÝ UHOL ALFA PRE 10 M ZACHYTÁVAČ 45°

POZNÁMKA:
 Umiestnenie stožiarov je možné korigovať po analýze na tvare miesta
 vzdialenosť stožiarov od bočných stien objektu skladu môže byť od 3m do 8m

ZHOTOVITEĽ: MV PROJEKT s.r.o.	STAVBA:	MV PROJEKT s.r.o. Soľná 31 080 05 Prešov		
	PROJEKTANT:	Dubnica nad Váhom - ZVS, ul. Štúrova 27 Sklad výbušnín č. 806a		
ING. MICHAL VALKUČÁK	STAVEBNÍK:	SŠHR SR, Pražská 29, 81263 Bratislava		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: IMRICH ADAM	ČASŤ	E- DOKUMENTÁCIA STAV. OBJEKTOV		
	DIEL:	ELI-ELEKTROINŠTALÁCIA		
	OBSAH:	REKONŠTRUKCIA BLESKOZVODU BOČNÝ POHĽAD ZO SEVERNEJ STRANY		
		DÁTUM:	05/2018	
		STUPEŇ:	R	ZÁČ.: 0052018
		KÓTY V MM		VÝKRES Č.: 2
		MIERKA	1:100	