



STUPEŇ (TRIEDA) OCHRANY: LPS I
OCHRANNÝ UHOL ALFA PRE 5 M ZACHYTÁVAČ 59°
OCHRANNÝ UHOL ALFA PRE 10 M ZACHYTÁVAČ 45°

POZNÁMKA:

Umiestnenie stožiarov je možné korigovať po analýze na tvare miesta
Vzdialenosť stožiarov od bočných stien objektu skladu môže byť od 3m do 8m

ZHOTOVITEĽ: MV PROJEKT s.r.o.	STAVBA:	Dubnica nad Váhom - ZVS, ul. Štúrova 27 Sklad výbušnín č. 806a	MV PROJEKT s.r.o. Soľná 31 080 05 Prešov		
	PROJEKTANT:				
ING. MICHAL VALKUČÁK	STAVEBNÍK:	SŠHR SR, Pražská 29, 81263 Bratislava	DÁTUM:	05/2018	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	ČASŤ	E- DOKUMENTÁCIA STAV. OBJEKTOV	STUPEŇ:	R	ZÁČ.: 0052018
IMRICH ADAM	DIEL:	ELI-ELEKTROINŠTALÁCIA	KÓTY V MM		VÝKRES Č.: 3
	OBSAH:	REKONŠTRUKCIA BLESKOZVODU BOČNÝ POHĽAD ZO ZÁPADNEJ STRANY	MIERKA	1:100	