

R01

vstup Mramorové riecisko

A-DQ(ZN)(SR)2Y 24vi 50/125 OM2-OPTICKÝ KÁBEL
CHRÁNIČKA HDPE 40/35

ZÁKLADŇOVÁ
STANICA (FTP)

KAMERA

TAB0

PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

HR

2957/33

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA : 3+PEN, ~ 50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-C-S
NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA : 2 DC 24V SELV

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)




OCHRANA PRI PORUČE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

● VONKAJŠIE VPLYVY: PODLA STN 33 2000-5-51

POZNÁMKA:

● PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE PODZEMNÉ INŽINIERSKE
SIETE, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH. PRI REALIZÁCII VONKAJŠÍCH
SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV DODRŽAŤ NORMY: STN 73 6005, STN 33 2000-5-52.

Handwritten signature

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PETER JANEK</div> <div>HLAVNÁ 170 PODTUREŇ</div> <div>PROJEKTOVANIE ELEKT.</div> <div>ZARIADENÍ A EPS</div> <div>044/5222863 0905/552499</div> <div>peterjanek@centrum.sk</div>	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
				
MIESTO : Demänovská jaskyňa mieru				
INVESTOR: ŠOP SR, SSJ, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš				
STAVBA : <div>Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru</div>			FORMÁT : 2 x A4	
			DÁTUM : 01/2017	
			STUPEŇ: DRS	
			ZÁKAZKA Č. : 15/01/2017	
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA			MERITKO : Č. VÝKRESU:	
OBSAH VÝKRESU : SITUÁCIA NAPOJENIA EL. ZARIADENÍ			1:300 E1.03	