



NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, ~50Hz, 400/230V, SIET': TN-C-S

3+PE+N, ~50Hz, 400/230V, SIET': TN-S

1+PE+N, ~50Hz, 230V, SIET': TN-S

OCHRANA PRED ZÁSADOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)

- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUČKE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)

- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)

- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 2 DC 24V SELV

MALE NAPÄTIE SELV PODĽA STN 33 2000-4-41 (čl. 414)

ROZVÁDZAČ:

PLASTOVÁ ROZVODNICA

ROZMER 1250x1000x400mm (v x š x h)

KRYTIE: IP55/20

PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

ZODP. PROJEKTANT P. JANEK	VYPRACOVAL P. JANEK	KRESLIL P. JANEK	PETER JANEK HLAVNÁ 170 PODTŮREN PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS 044/5222863 0905/552499 peterjanek@centrum.sk
MIESTO: Demänovská jaskyňa náru			
INVESTOR: ŠOP SR, SSJ, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš			FORMÁT : 6 x A4
STAVBA : Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru			DÁTUM : 01/2017
			STUPEŇ: DRS
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA			ZÁKAZKA Č. : 15/01/2017
OBSAH VÝKRESU : SCHEMA ROZVÁDZAČA R01			MERITKO : Č. VÝKRESU: E1.09