




NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 1+PE+N, ~50Hz, 230V, SIEŤ: TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)
ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)
OCHRANA PRI PORUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)
DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)
VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51
NAPĀŤOVÁ SÚSTAVA: 2 DC 24V SELV
MALÉ NAPĀTIE SELV PODĽA STN 33 2000-4-41 (čl. 414)

ROZVÁDZAČ:
PLASTOVÁ ROZVODNICA
NA OMIETKU, ROZMER 600x380x210mm
KRYTIE: IP55/20
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>PETER JANEK</div> <div>HLAVNÁ 170 PODTUREŇ</div> <div>PROJEKTOVANIE ELEKT.</div> <div>ZARIADENÍ A EPS</div> <div>044/5222863 0905/552499</div> <div>peterjanek@centrum.sk</div>	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
				
MIESTO: Demänovská jaskyňa mieru				
INVESTOR: ŠOP SR, SSJ, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš				
STAVBA : Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru			FORMÁT : 2 x A4	
			DÁTUM : 01/2017	
			STUPEŇ: DRS	
			ZÁKAZKA Č. : 15/01/2017	
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA			MERÍTKO :	Č. VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA TABO				E1.08