



NAPĎŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, ~50Hz, 400/230V, SIET: TN-C-S
3+PE+N, ~50Hz, 400/230V, SIET: TN-S
1+PE+N, ~50Hz, 230V, SIET: TN-S

OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V Zmysle STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZABRANENÍ ALEBO KRYTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUČKE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

NAPĎŤOVÁ SÚSTAVA: 2 DC 24V SELV

Malé napätie SELV podľa STN 33 2000-4-41 (čl. 414)

ROZVÁDZAČ:

PLASTOVÁ ROZVODNICA
ROZMER 1250x1000x400mm (v x s x h)
KRYTIE: IP55/20
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PETER JANEK HLAVNÁ 170 PODTUREŇ PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS 044/5222883 0905/52499 peterjanek@centrum.sk
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK	
MIESTO : Demänovská jaskyňa náru			
INVESTOR : ŠOP SR, SSJ, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš			
STAVBA : Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej jaskyni mieru			FORMÁT : 6 x A4
			DÁTUM : 01/2017
			STUPEN: DRS
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA			ZÁKAZKA Č. : 15/01/2017
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA R09			MERITKO : Č. VÝKRESU: E1.17