

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA : 3/PEN, ~50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN–C–S
3+PE+N, ~50Hz,400/230V, SIEŤ: TN–S
1+PE+N, ~50Hz, 230V, SIEŤ: TN–S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000–4–41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:
- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI POBUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:
- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:
- PRÚDOVÝM CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)

VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000–5–51

NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA: 2 DC 24V SELV

MALÉ NAPÄTIE SELV PODĽA STN 33 2000–4–41 (čl. 414)

ROZVÁDZAČ:
PLASTOVÁ ROZVODNICA
ROZMER 1250x1000x400mm (v x 6 x h)
KRYTIE: IP55/20
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK

PETER JANEK
HLAVNÁ 170 PODTUREŇ
PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS
0424/5552863 0905/552499
petrojanek@centrum.sk

MIESTO : Demänovská ľadová jaskyňa
INVESTOR: ŠOP SR, SSJ, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
STAVBA : Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni
FORMÁT : 6 x A4
DÁTUM : 01/2017
STUPEŇ: DRS
ZÁKAZKA Č. : 14/01/2017
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA
MERITKO : Č. VÝKRESU: E1.10
OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA RO2