

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 1+PE+N, ~50Hz, 230V, SIET': TN-S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl.411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUČE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:

- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

DOPLNKOVÁ OCHRANA:

- PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI (čl. 415.1)
- DOPLNKOVÝM OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 415.2)




VONKAJŠIE VPLYVY: PODĽA STN 33 2000-5-51

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 2 DC 24V SELV

MALÉ NAPÄTIE SELV PODĽA STN 33 2000-4-41 (čl. 414)

ROZVÁDZAČ:

PLASTOVÁ ROZVODNICA
NA OMIETKU, ROZMER 600x380x210mm
KRYTIE: IP55/20
PRÍVOD ZDOLA, VÝVODY ZDOLA

| | | | | |
|---|---|---|---|-------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL | <i>PETER JANEK</i> <i>HLAVNÁ 170 PODTUREŇ</i> <i>PROJEKTOVANIE ELEKT.</i> <i>ZARIADENÍ A EPS</i> <i>044/5222863 0905/552499</i> <i>peterjanek@centrum.sk</i> | |
| P. JANEK | P. JANEK | P. JANEK | | |
|  |  |  | | |
| MIESTO: Demänovská ľadová jaskyňa | | | | |
| INVESTOR: ŠOP SR, SSJ, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš | | | | |
| STAVBA : Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni | | | FORMÁT : 2 x A4 | |
| | | | DÁTUM : 01/2017 | |
| | | | STUPEŇ: DRS | |
| | | | ZÁKAZKA Č. : 14/01/2017 | |
| ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA | | | MERÍTKO : | Č. VÝKRESU: |
| OBSAH VÝKRESU : SCHÉMA ROZVÁDZAČA TABO | | | | E1.07 |

