

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA : 3+PEN, ~ 50Hz, 400/230V, SIEŤ: TN-C-S
NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA : 2 DC 24V SELV

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:

OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (čl. 411)

ZÁKLADNÁ OCHRANA, OCHRANA PRED PRIAMYM DOTYKOM:

- ZÁKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASTÍ (PRÍLOHA "A", čl. A.1)
- ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI (PRÍLOHA "A", čl. A.2)

OCHRANA PRI PORUCHE, OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM:



- SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA (čl. 411.3.2)
- OCHRANNÝM UZEMNENÍM A OCHRANNÝM POSPÁJANÍM (čl. 411.3.1)

- VONKAJŠIE VPLYVY: PODLA STN 33 2000-5-51

POZNÁMKA:

- PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYTÝČIŤ EXISTUJÚCE PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE, ABY NEDOŠLO K ICH POŠKODENIU PRI VÝKOPOVÝCH PRÁČACH. PRI REALIZÁCI VONKAJŠÍCH SILNOPRÚDOVÝCH ROZVODOV DODRŽAŤ NORMY: STN 73 6005, STN 33 2000-5-52.

je

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<i>PETER JANEK</i> <i>HLAVNÁ 170 PODTUREŇ</i> <i>PROJEKTOVANIE ELEKT.</i> <i>ZARIADENÍ A EPS</i> <i>044/5222863 0905/552499</i> <i>peterjanek@centrum.sk</i>	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
				
MIESTO: Demänovská ľadová jaskyňa				
INVESTOR: ŠOP SR, SSJ, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš				
STAVBA : Rekonštrukcia elektroinštalácie v Demänovskej ľadovej jaskyni			FORMÁT : 2 x A4	
			DÁTUM : 01/2017	
			STUPEŇ: DRS	
			ZÁKAZKA Č. : 14/01/2017	
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA			MERÍTKO : 1:250	Č. VÝKRESU: E1.03
OBSAH VÝKRESU : SITUÁCIA NAPOJENIA EL. ZARIADENÍ				