3/PEN AC 400/230V, 50Hz/TN-C-S
3/N/PE AC 400/230V, 50Hz/TN-S
OCHRANA SAMOČINNÝM
ODPOJENÍM NAPÁJANIA
2 DC 24V
OCHRANA MALÝM
NAPÄTÍM SELV



LEGENDA TECH. PRIESTOROV

NO	-	NÁPUSTNÝ OBJEKT / v II etape sa ruší/
ANnn	-	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ - NITRIFIKÁCIA
ANdn	-	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ - DENITRIFIKÁCIA
DN	-	DOSADZOVACIA NÁDRŽ
ASK	-	AERÓBNA STABILIZÁCIA KALU
KJ	-	KALOJEM
PK	-	PREČERPÁVACIA KOMORA
MP	-	MECHANICKÉ PREDČISTENIE

LEGENDA:

- VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ- WDE 000510, IP44
- VYPÍNAČ SÉRIOVÝ- WDE 000550, IP44
- VYPÍNAČ STRIEDAVÝ- WDE 000650, IP44
- ZÁSUVKA 230V/16A WDE 000540 IP44

LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČÍS. MIES.	UČEL MIESTNOSTI	INTENZITA OSVETLENIA
1.01	MIESTNOSŤ DÚCHADIEL	100lx
1.02	MIESTNOSŤ OBSLUHY	200lx
1.03	WC	200lx
1.04	TECHNICKÝ PRIESTOR	100lx
1.05	MIEST. KALOVÉHO HOSPOD.	100lx

Elektrotechnik špecialista projektant elektrických zariadení
029/3/2017-EZ-P-E1-A,B
Jozef Čuban

VONKAJŠIE VPLYVY:

SÚ STANOVENÉ V PROTOKOLE, KTORÝ JE SÚČASŤOU TEXTOVEJ ČASTI V PS05

POZNÁMKA:

INŠTALÁCIA SA UROBÍ KÁBLAMI CYKY ULOŽENÝMI V PREVÁDZKOVEJ BUDOVE V MARS ŽLABOCH
KÁBLE K JEDNOTLIVÝM ZARIADENIAM BUDÚ ULOŽENÉ V PEVNÝCH A OHYBNÝCH PANCIEROVÝCH RÚRKACH Z PLASTU, ALEBO V PVC LIŠTÁCH.
KÁBLE VO VONKAJŠOM PRIESTORE BUDÚ ULOŽENÉ VO VÝKOPE V ZEMI V RÚRKACH 2x PIESKOVOM LÔŽKU V HĹBKE 70cm, ZHORA BUDE KÁBELOVÁ TRASA OZNAČENÁ VÝSTRAŽNOU FÓLIOU.

SÚPIS SVIETIDIEL

OZNAČ.	DRUH SVIETIDLA	TYP	VÝKON	KRYTIE	KUSOV	POZNÁMKA
A	ŽIARIVKOVÉ PRIEMYSELNÉ STROPNÉ	WT060 LED36S/840	30W	IP65	6	
B	ŽIAROVKOVÉ PRISADENÉ	LUNA	100W	IP44	2	
C	REFLEKTOR MAX-LED + SENZOR	LED FL-20W	20W	IP44	7	

KRESLIL	ČUBAN				
PROJEKTANT	ČUBAN		INVESTOR	OBEC HUNCOVCE	
ZODP.PROJEKTANT	ČUBAN		STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT	
OBJEKT, PS	S007 STAVEBNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA A S0 08PREKLÁDKA NN PRÍPOJKY		MIERKA	1:75	DÁTUM 05/2021
NÁZOV			LIST / LISTOV	1/1	FORMÁT 2 x A4
ČOV HUNCOVCE - II. ETAPA			ZÁKAZKA č. / VÝKRES č.		VYHOTOVENIE
SITUAČNÁ SCHÉMA ELEKTROINŠTALÁCIE			030521/E4		2