

STRECHA S PLECHOVOU KRYTINOU
LPL III – LPS III
POLOMER GULE 45m, ZVOD KAŽDÝCH 15m
ODPOR UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV

Elektrotechnik špecialista
projektant elektrických zariadení
029/3/2017-
EZ-P-E1-A,B
Jozef Čuban

KRESLIL	ČUBAN				
PROJEKTANT	ČUBAN		INVESTOR	OBEC HUNCOVCE	
ZODP.PROJEKTANT	ČUBAN		STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT	
OBJEKT, P.S	S007 STAVEBNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA A SO 08PREKLÁDKA NN PRÍPOJKY		MIERKA	1:75	DÁTUM 05/2021
NÁZOV			LIST / LISTOV	1/1	FORMÁT 2 x A4
ČOV HUNCOVCE - II. ETAPA			ZAKAZKA č. / VÝKRES č.		VYHOTOVENIE
SITUAČNÁ SCHÉMA BLESKOZVODU			030521/E5		2