

ČIS.	POZNÁMKA
P1a,b	KSB, ARX N F50–140/023F2USG–130
DKa,b	ROBUSCHI EL 25/1P–RVP50–7,5 kW
PMa,b	KSB AMAMIX C 2928/06 UDG
ZZ	ZDVIŽNÉ ZARIADENIE
VENT	VENTILÁTOR, OV2E250, 230V
RO	ROZDELOVACÍ OBJEKT
MVK	MAMUTKA VRATNÉHO KALU
MPK	MAMUTKA PREBYTOČNÉHO KALU
ANnn	AKTIVAČNÝ PRIESTOR – nitrifikačný
ANdn	AKTIVAČNÝ PRIESTOR – denitrifikačný
DN	DOSADZOVACIE NÁDRŽE
KJ	ZAHUSŤOVACÍ KALOJEM
ASK	AERÓBNA STABILIZÁCIA KALOV
AE	AERAČNÝ ELEMENT
MZ	MAGMETICKO INDUKČNÉ MERNÉ ZARIADENIE KROHNE OPTIFLUX 2 000 F

LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBIE	ROZMER
PRÍTOK DO ČOV	PVC DN 300 mm
TLAKOVÉ POTRUBIE Z ČERPACEJ STANICE DO ROZDELOVACIEHO OBJEKTU	PPR DN 63 mm
MAMÚTKA VRATNÉHO KALU	PVC DN 150 mm
MAMÚTKA PREBYTOČNÉHO KALU	PVC DN 125 mm
HLAVNÝ ROZVOD TLAKOVÉHO VZDUCHU	PPR DN 75 mm
VYČISTENÁ VODA Z DOSADZOVACEJ NÁDRŽE	PVC DN 150 mm
POTRUBNÝ PRESTUP Z NÁDRŽE ASK DO NÁDRŽE KALOJEMU	2 x DN 150 mm
POTRUBNÝ PRESTUP Z NÁDRŽR KALOJEMU DO NÁDRŽE ANnn II. ETAPA	2 x DN 150 mm

ČOV HUNCOVCE I. ETAPA
ČOV HUNCOVCE II. ETAPA

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

VYPRACOVAL: ING. VLADIMÍR JARABINSKÝ	STAVBA:	ČOV HUNCOVCE II. ETAPA	Ing. MARTIN KALINA	
	MIESTO:	HUNCOVCE	17.novembra 134, 080 01 Prešov	
	INVESTOR:	OBEC HUNCOVCE		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: ING. MARTIN KALINA	OBJEKT:	KOMPLEXNÁ NÁDRŽ BIOLOGICKÉHO ČISTENIA	DÁTUM: 05. 2021	FORMÁT: 4xA4
	DIEL:	PREVÁDZKOVÉ SÚBORY	STUPEŇ: PRS	
	OBSAH:	STROJNOTECHNOLOGICKÁ SCHÉMA	KÓTY V: mm	PRÍL. č.: 7
			MIERKA:	