PÔDORYS na kóte ±0,000

M 1:100



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČIS. MIES.	UČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (M2)
1.01	MIESTNOSŤ DÚCHADIEL	20,48
1.02	MIESTNOSŤ OBSLUHY	9,92
1.03	WC	3,28
1.04	TECHNICKÝ PRIESTOR	3,15
1.05	MIESTNOSŤ KALOVÉHO HOSPOD.	47,31
CELKOVÁ PLOCHA 1.NP		84,14

LEGENDA PBS:

N1.01 - I.SPB — OZNAČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU I. STUPEŇ POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

POŽIARNE DELIACA KONŠTRUKCIA (OHRANIČENIE POŽIARNEHO ÚSEKU)

SMER ÚNIKU

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

REI 30/D1 — POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE

REW 30/D1 — POŽADOVANÁ POŽIARNA ODOLNOSŤ STAVEBNEJ KONŠTRUKCIE

NAVRHOVANÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ PRÁŠKOVÝ S 6 KG NÁPLŇOU

NAVRHOVANÝ PRENOSNÝ HASIACI PRÍSTROJ SNEHOVÝ - CO2 S 5 KG NÁPLŇOU

CENTRAL STOP — OVLÁDACÍ PRVOK CENTRAL STOP NA BEZPEČNÉ VYPNUTIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Hlavný inž. projektu: Ing. Martin Kalina		Ing.Jozef Ďurech - STROP Kniežaťa Pribinu 24 911 01 Trenčín
Zodp. projektant : Ing. Jozef Ďurech	Vypracoval : Ing. Jozef Ďurech	
Okresný úrad: Kežmarok	Obecný úrad: Huncovce	
Investor: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce		
Názov a miesto stavby: ČOV HUNCOVCE II. ETAPA SO 01 - ČOV II. Etapa - Prevádzková budova Parcela č. 1704/3, 1704/5, k.ú. Huncovce		Σ Formátov: 2 x A4 Dátum: 04/2021 Mierka: 1:100 Výkr.č.: 2
Druh projektu: B1-Protipožiarna bezpečnosť stavby	Výkres: Pôdorys na kóte ±0,000	Stupeň PD: Projekt pre stavebné povolenie