PÔDORYS na kóte -4,350
M 1:50



LEGENDA MIESTNOSTÍ

ČIS. MIES.	UČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA	STENY	STROP	POZNÁMKA	VETRANIE
0.01	NÁPUSTNÝ OBJEKT	1,30	IZOLAČNÝ NÁTER	IZOLAČNÝ NÁTER	ŽELEZOBET. STROP	I. ETAPA	
0.02	MECHANICKÉ PREDČISTENIE	6,07	IZOLAČNÝ NÁTER	IZOLAČNÝ NÁTER	ŽELEZOBET. STROP	I. ETAPA	
0.03	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ–NITRIFIKÁCIA	22,56	IZOLAČNÝ NÁTER	IZOLAČNÝ NÁTER		I. ETAPA	
0.04	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ–DENITRIFIKÁCIA	9,40	IZOLAČNÝ NÁTER	IZOLAČNÝ NÁTER	ŽELEZOBET. STROP	I. ETAPA	
0.05	DOSADZOVACIA NÁDRŽ	14,06	IZOLAČNÝ NÁTER	IZOLAČNÝ NÁTER		I. ETAPA	
0.06	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ–NITRIFIKÁCIA	22,56	IZOLAČNÝ NÁTER	IZOLAČNÝ NÁTER	ŽELEZOBET. STROP	II. ETAPA	
0.07	AKTIVAČNÁ NÁDRŽ–DENITRIFIKÁCIA	9,40	IZOLAČNÝ NÁTER	IZOLAČNÝ NÁTER	ŽELEZOBET. STROP	II. ETAPA	
0.08	DOSADZOVACIA NÁDRŽ	14,06	IZOLAČNÝ NÁTER	IZOLAČNÝ NÁTER		II. ETAPA	
0.09	KALOJEM	17,60	IZOLAČNÝ NÁTER XYPEX	NÁTER XYPEX	ŽELEZOBET. STROP	II. ETAPA	
0.10	AERÓBNA DOSTABILIZÁCIA KALU	22,44	IZOLAČNÝ NÁTER XYPEX		ŽELEZOBET. STROP	II. ETAPA	
CELKOVÁ PLOCHA 1.PP		139,45					

LEGENDA MATERIÁLOV:

- PÔVODNÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY
- ŽELEZOBETÓNOVÉ STENY Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU
- TEPELNÁ IZOLÁCIA Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU – STYRODUR
- HYDROIZOLÁCIA

POZNÁMKY:

1. OBJEKT PRÍSTAVBY JE IZOLOVANÝ HYDROIZOLAČNOU FÓLIOU FATRAFOL 803 hr. 2 mm. IZOLÁCIU VYVIESŤ 300 mm NAD TERÉN.
2. AKO OCHRANA HYDROIZOLÁCIE SLÚŽI GEOTEXTÍLIA Z OBOCH STRÁN FÓLIE.
3. ZATEPLENIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH STIEN JE ZO STYRODURU hr. 100 mm.
4. POD TERÉNOM JE STYRODUR hr. 100 mm ZO STRANY ZEMINY CHRÁNENÝ NOPOVOU FÓLIOU.
5. PRIERAZY A OTVORY DO KONŠTRUKCIÍ KOORDINOVAŤ S PROJEKTAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ. TIETO PRIERAZY BUDÚ VYVRTANÉ PRI INŠTALÁCIÍ TECHNOLOGICKÉHO ZARIADENIA.

OCEL: B 505 B (10 505 R)

BETÓN STN EN 206-1:

STENY A DNO NÁDRŽE: C35/45-XC2,XD2,XF3,XA3(SK)-Cl0,4-Dmax32-S3

PODKLADNÝ BETÓN : C16/20-X0(SK)-Cl1,0-Dmax16-S3

±0,000=635,16 m n.m. Bpv

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	H.I.P.:	PARÉ ČÍSLO:
Ing. MARTIN KALINA	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. RASTISLAV HRIŇÁK	Ing. MARTIN KALINA	
OBECNÝ ÚRAD: HUNCOVCE		OKRES: KEŽMAROK		
INVESTOR: Obec Huncovce, Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce				

ČOV HUNCOVCE II. ETAPA

SO 01 – ČOV II. ETAPA – PREVÁDZKOVÁ BUDOVA

1.1 Architektonické a stavebné riešenie

DÁTUM	04/2021
FORMÁT	6xA4
STUPEŇ	DSP+RP
ZÁKAZK. Č.	037/2021
ARCHIV. Č.	037–21
MIERKA	1:50
ČÍS. VÝKR.	03

PÔDORYS NA KÓTE –4,350

ZHOTOVITEL:
PROJEKTANT
Ing. Rastislav HRIŇÁK
Olbrachtová 20
911 01 TRENČÍN
0902 778 346
rastislav.hrinak@gmail.com

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU AUTORA JE TRESTNÉ PODLA AUTORSKÉHO ZÁKONA č. 185/2015 Z.z.