

Vysvetlenie súťažných podkladov č. II #38676/2021

Otázky:

1. Vo výkaze výmer nie je uvažované s prestupmi zdravotníckej, kúrenia, vzduchotechniky a elektroinštalácie cez základové, vodorovné a zvislé konštrukcie. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

prestupy – vid' zadanie pol.92 pre kúrenie, 105 a 106 pre elektroinštaláciu, pre zdravotnícku uvažované v položkách montáže potrubia, v PD v.č. ZT-02

2. Vo výkaze výmer nie je uvažované s ukotvením priečok k murovaným alebo betónovým konštrukciám. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

3. Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod vnútorné omietky. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol

plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

4. Vo výkaze výmer nie je uvažované s okrajovými dilatačnými páskami pri poteroch. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov a projektovej dokumentácií, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

5. Vo výkaze výmer nie je uvažované so zbrúsením povlaku poterov. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupov, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol

plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

6. Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod potery. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

7. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané s pomocným lešením pri omietkach, elektroinštalácií, sadrokartónových konštrukciách... Ak nie, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol

plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

8. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či je vo výkaze výmer počítané množstvom odpadov obalov vzniknutých samotnou stavebnou činnosťou (obaly zo stavebného materiálu). Ak nie, žiadame doplniť položku a množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

9. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „interiérovej a exteriérovej pásky pri montáži okien“, ak je montáž na pásky súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

10. Žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie, či sú prechodové lišty pri podlahách povlakových súčasťou verejného obstarávania. Ak áno žiadame doplniť položku lišt v bm do výkazu výmer.

Odpoveď:

neuvažuje sa s prechodovými lištami

11. Vo výkaze výmer nie je uvažované s penetráciou pod keramické obklady a dlažby. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác a v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.

2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.

3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

12. Vo výkaze výmer nie je uvažované so „Zakrývaním podláh, zariadení, okien a dverí pred maľbami“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

13. Vo výkaze výmer nie je uvažované s „Oblepenie vypínačov, zásuviek, zárubní páskou“. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

14. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Náter zárubní“ v m2.

Odpoveď:

povrchová úprava zárubní je súčasťou ceny dodávky a montáže podľa zadania a PD

15. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Dopojenie vykurovacích telies“.

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

Odpoveď:

16. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „vyregulovanie vykurovacieho systému“ do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

súčasť ocenenia pol. 94 časti – vykurovanie

17. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie objektu MaR s uvedením popisu, množstva a mernej jednotky jednotlivých komponentov položky do výkazu výmer ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

nie je predmetom obstarávania

18. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Dočasné dopravné značenie“, ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ poukazuje na:

Článok 3 – Návrh ZoD – príloha k súťažným podmienkam

Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletne zabezpečenie prác na stavbe v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy č. 1 ocenený výkaz výmer.
2. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, aby predmet diela bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi.
3. Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných dodávok tiež všetky potrebné vedľajšie pomocné a dodatočné činnosti, ktoré nie sú síce v podkladoch zmluvy výslovne uvedené, ale pre úplnú vecnú a odbornú realizáciu zmluvných prác a výkonov, resp. pre ich funkčnosť, sú nevyhnutné.

a **bod 11.1** súťažných podkladov, v zmysle ktorých môže každý záujemca absolvovať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky a vytvoriť si tak predstavu o náročnosti realizácie ako aj súvisiacich nákladov.

Predmet zákazky je jasne určený projektovou dokumentáciou s vyjadrením požadovaného rozsahu a kvality diela premietnutý do zadania, v ktorom tento rozsah treba premietnuť do jednotlivých položiek zadania vzhľadom k požadovaným množstvám a merným jednotkám, podľa možností a schopností záujemcu.

19. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Vytýčenie inžinierskych stavieb“ v bm, ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď:

vytýčenie jestvujúcich IS zabezpečí objednávateľ pri odovzdávaní staveniska, vytýčenie trasy nových IS je súčasťou nákladu zhotoviteľa – zohľadniť v cene dodávky v rámci montážnych položiek

20. Vo výkaze výmer pri položkách s percentuálnou mernou jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác,...atď), kde je nie je stanovené množstvo, máme ponechať ako nulovú, ale určíme jednotkovú cenu, alebo si množstvo môžeme doplniť podľa vlastných výpočtov aj s určením jednotkovej ceny. Žiadame verejného obstarávateľa o určenie spôsobu ocenenia takýchto prípadov.

Odpoveď:

pri nákladoch na presun hmôt ocenených percentuálnymi sadzbami sú základňou (= množstvom) vždy vlastné náklady prác a dodávok jednotlivých oddielov a jednotkovou cenou je percentuálna sadzba, ktorých súčin pokryje potrebné náklady na dodanie remesla (= oddielu PSV prác), takže množstvo a sadzbu doplní do zadania uchádzač.

21. Položka č.20 – „Demontáž všetkých okien a dverí a odvoz na skladku“, z rozpočtu „so00 – 00 – Búracie práce“ má množstvo a mernú jednotku „1 - súb“, preto žiadame o doplnenie reálneho množstva s mernou jednotkou napr. „m2“.

Odpoveď:

požadujeme celkovú cenu za vybúranie a likvidáciu okien a dverí v rozsahu pol. 01 až 03/B00 z výkresu č.2, kde sú vyznačené aj rozmery aj množstva

22. Žiadame o podrobnú špecifikáciu, projektovú dokumentáciu k položke č.14 – „Dodávka a montáž insity 160“, z rozpočtu „so02 – 02 – Prípojka kanalizácie“. Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov.

Odpoveď:

manžeta IN SITU 160 guma (177/160) pre pripojenie hladkého kanalizačného potrubia do jestvujúcej stoky v. č. ZT-01 alebo rovnocenné riešenie zhotoviteľa

Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.