

Vysvetlenie súťažných podkladov č. III #38676/2021

Otázky:

1. Žiadame o zosúladenie výkazu výmer a projektovej dokumentácie, konkrétne parametre svietidiel v rozpočte so07 – Elektroinštalácia.

Odpoveď:

Svietidlá popísané v legende PD sú referenčné s požadovanými parametrami. Zadanie zostáva bez zmeny – uchádzač v ponuke ocení svietidla, ktoré je schopný dodať, s parametrami rovnakými alebo lepšími ako je v PD požadované.

2. Žiadame o doplnenie montážnej položky k materiálovej položke „Plastové okno dvojkrídlové OS , vxš 1160x1290 mm izolačné trojsklo systém GEALAN 9000, 6 komorový profil“, z rozpočtu „so09 – Okna“.

Odpoveď:

Montáž k materiálovej položke „Plastové okno dvojkrídlové OS , vxš 1160x1290 mm izolačné trojsklo systém GEALAN 9000, 6 komorový profil“, z rozpočtu „so09 – Okna“ je zahrnutá v položke č. 82 Montáž okna plastového na PUR penu, Objekt: 01 - Architektúra (položka 82 Montáž okna plastového na PUR penu zahŕňa - Montáž okna plastového na PUR penu Objekt: 01 - Architektúra - 70,992 m², Montáž okna plastového na PUR penu „so09 – Okna“ 32,921 m²)