



Východoslovenská vodárska spoločnosť, a.s.
závod Humenné
Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
Call centrum: 057/7870 777
E-mail: zakaznik@vodarne.eu
www.vodarne.eu

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s. IBAN: SK70 7500 0000 0000 2550 0183 SWIFT: CEKOSKBX
VÚB, a.s. IBAN: SK13 0200 0000 0029 2284 1155 SWIFT: SUBASKBX
UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK58 1111 0000 0066 2641 7008 SWIFT: UNCRSK

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 35

Dátum: 04. 03. 2021

Číslo zápisu: 1457

Číslo spisu: 1377-16

Prílohy:

Vybavuje:

Mesto Snina
Strojárska 2060/95
Oddelenie VUPŽPaSP
069 01 Snina

Váš list číslo/zo dňa
Výst.2021/1377-02-Br

Naša značka
14045/2021/O

Vybavuje/telefón
RNDr. Babincova D/057/7870481
daniela.babincova@vodarne.eu

Humenné 1.3.2021

Vec

Tržnica Snina p.č. 37/1,37/157,37/159,37/156 v k.ú. Snina – vyjadrenie k existencii sieti.

Žiadosťou zo dňa 12.2.2021 nás žiadate o vyjadrenie k existencii sieti v našej správe pre lokalitu p.č. **37/1,37/157,37/159,37/156** v k.ú. Snina.

Na základe Vašej žiadosti Vám oznamujeme:

1. V **záujmovom území** p.č. C KN 37/1,37/157,37/159,37/156 v k.ú. Snina sa **nachádzajú** inžinierske siete v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti a to verejný vodovod PVC DN 110 mm a LT DN 100 mm a verejná kanalizácia BT DN 300 mm, tak ako je **informatívne** zakreslené v priloženej situácii z LIDS-u. Informatívne zakreslenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti. Na základe objednávky **vytýčime** siete v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (kontakt Call Centrum Humenné: 057/ 7870777).

2. Upozorňujeme však, že v **záujmovom území** naša spoločnosť eviduje vodovodné a kanalizačné prípojky, ktoré nie sú v správe a prevádzke našej spoločnosti o jej vytýčenie požiadajte vlastníka resp. správcu (viď situácia).

3. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. **žiadame rešpektovať ochranné pásmo verejného vodovodu**, vymedzené vodorovnou vzdialenosťou v šírke 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obe strany, pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 mm vrátane a 2,5 m od okraja potrubia na obe strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii s priemerom väčším ako DN 500 mm a zároveň pri križovaniach, či súbehu **dodržať** STN 73 60 05 – Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

Zákon NR SR č. 442/ 2002 Z.z. O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách §19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií

(5) V pásme ochrany je zakázané

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy

4. Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie (napr. poklopy, zasúvadlové uzávery, hydranty, uzatváracie ventily, vodomerné šachty,...) a tieto

prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods.6, § 27 ods.4 zákona č. 442/2002 Z.z.).

Toto stanovisko – zakreslenie je vydané výlučne k existencii inžinierskych sietí v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti a nenahrádza vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Zakreslenie podzemných inžinierskych sietí nie je možné použiť pre účely vydania územného, stavebného a kolaudačného povolenia, ohlásenia drobnej stavby, taktiež ho nie je možné použiť k povoleniu odstránenia stavby, k povoleniu terénnych úprav, zemných, stavebných prác a iných sanačných prác.

Naše vyjadrenie má platnosť po dobu jedného roka a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo spracované.


S pozdravom

Ing. Kristián Babinec
riaditeľ závodu

Prílohy: 1x situácia existencie IS

Co/ úsek VTN/odd. tech. činností /F1.28/5

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
závod HUMENNÉ
Osloboditeľov 108
066 01 HUMENNÉ



1 : 1 000

2. 3. 2021, 7:23

