



ROZVODNÉ SIETE A OCHRANY:

12V/24V DC, SELV

POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU A OCHRANU PRI PORUČE (OCHRANU PRED PRIAMYM AJ NEPRAMÝM DTOTYKOM) V ZMYSLE ČI. 414.2 (STN 33-2000-4-41): OCHRANA JE ZABEZPEČENÁ AK, MENOVITÉ NAPATIE NEMOŽE PRESIAHNUŤ HORNÚ HRANICU NAPAŤOVÉHO PÁSMU I, NAPAĎANIE SA REALIZUJE Z JEDNÉHO ZO ZDROJOV UVEDENÝCH V ČL. 414.3 A SÚ SPLNENÉ PODMIENKY UVEDENÉ V ČI. 414.4 POŽIADAVKY NA OBVODY SELV V ZMYSLE ČI. 414.4 (STN 33-2000-4-41): OBVODY MUSIA MAŤ ZÁKLADNÚ IZOLÁCIU MEDZI ŽIVÝMI A NEŽIVÝMI ČASŤAMI INÝCH OBVODOV SELV A PELV A OCHRANNÉ ODDĚLENIE OD ŽIVÝCH ČASŤÍ INÝCH OBVODOV, KTORÉ NIE SÚ OBVODMI SELV A PELV A POUŽÍŤÍM DVOJITEJ ALEBO ZOSILNENEJ IZOLÁCIE ALEBO ZÁKLADNEJ IZOLÁCIE A OCHRANNÉHO TIENENIA NA NAJVIŠŠIE VYSKYTUJÚCE SA NAPATIA. OBVODY SELV MUSIA MAŤ ZÁKLADNÚ IZOLÁCIU MEDZI ŽIVÝMI ČASŤAMI A ZEMOU FUNKČNÉ MALÉ NAPATIE (SELV) v zmysle čl. 411.4 (STN 33 2000-4-41), ZDROJOM PRE SELV JE BATÉRIA 2-24V DC PODĽA ČI. 414.3.3

ŠPECIFIKÁCIA ROZVÁDZAČA:

PREVEDENIE: NÁSTENNÁ OCELOPLECHOVÁ SKRIŇA S MONTÁŽNYM PANELOM

SKRIŇA: TYP: Nástenná skriňa IP65 V=600 Š=600 H=250mm, ocelová (SCHRACK)

KRYTIE: IP65



VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- VŠETKY PRÁCE MUSIA BYŤ VYKONANÉ PODĽA PLATNÝCH PREDPISOV V DOBE REALIZÁCIE
- DODÁVATEĽ JE POVINNÝ DO JEDNEJ SÚPRÁVY DOKUMENTÁCIE ZAKRESLIŤ VŠETKY ODCHÝLKY SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA OD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
- PRI ÚDRŽBE NA ROZVÁDZAČI JE POTREBNÉ VYPNÚŤ CELÝ ROZVÁDZAČ!

VLASTNÍCKE PRÁVA:

TÁTO DOKUMENTÁCIA VRATANE VŠETKÝCH PRÍLOH (S VÝNIMKOU DAT POSKYTNUTÝCH OBJEDNÁVATEĽOM) JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM SPOLOČNOSTI ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., OBJEDNÁVATEĽ TEJTO DOKUMENTÁCIE JE OPRAVNENÝ JU VYUŽÍŤ K ÚČELOM VYPLYVAJÚCIM Z UZAVRETEJ ZMLUVY BEZ AKÉHOKOLVEK OBMEDZENIA. INÉ OSOBY (AKO FYZICKÉ, TAK PRÁVNICKÉ), NIE SÚ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO VÝSLOVNÉHO SÚHLASU OBJEDNÁVATEĽA OPRAVNENÉ TÚTO DOKUMENTÁCIU ANI JEJ ČASŤI AKOKOLIEK VYUŽÍVAŤ, KOPÍROVAŤ (ANI INÝM SPÔSOBOM ROZMNOŽOVAŤ) ALEBO SPRISHTUPNIŤ ĎALŠÍM OSOBÁM.

GENERÁLNY PROJEKTANT: CYKLOPROJEKT s.r.o. KUPECKÉHO 3, 821 08 BRATISLAVA		CYKLOPROJEKT KOMPLEXNÉ RIŠENIE CYKLISTICKEJ DOOPRYVY	
ZHOTOVITEĽ PD: ECO - LOGIC PROJECTS s.r.o. KRÁTKA 4, 903 01 SEŇEC		ecologic LED LIGHT EXPERTS	
OBJEDNÁVATEĽ:	MESTO MALACKY, BERNOĽÁKOVA 5188/1/A, 901 01 MALACKY	DÁTUM:	2021/05-rev.01
HLAVNÝ PROJEKTANT:	MGR. ART. BRANISLAV ŠKOPEK	ČÍSLO ZÁKAZY:	2017/02
ZOD. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV VALČO	PROFESIA:	ELEKTRO
VYPRACOVAL:	ING. MAREK PIATER, ING. MILAN PAÁL	STUPEŇ PD:	DSP + RS
STAVBA: CYKLOTRASA DRUŽSTEVNÁ – RADLISKÉHO, MALACKY		STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 02
SO 02 – UZAMYKATEĽNÝ PRÍSTREŠOK PRE BICYKLE – ELEKTROINŠTALÁCIA		MIERKA:	-
PREDMET VÝKRESU: SITUÁCIA – D-2.5.5 – Schéma rozvádzača HR1		POČET A4:	6 x A4
		PRÍLOHA Č. D – 2.5.5	ČÍSLO PARÉ