



ROZVODNÁ SÚSTAVA : 3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz, TN-S

OCHRANNÉ OPATRENIE PODLA STN 33 2000.4.41  
: čl. 411 SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
: čl. 412 DVOJITÁ ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA  
: čl. 415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE  
: čl. 415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE

▷ ◁ KÁBLOVÝ ŽLAB DROTENÝ 200/105

ZMENA	PREVED	DNA	POPIS
VYPRACOVAL	Ing. Kaleta Gabriel	<b>PEVLUMA</b> s.r.o. Trieda KVP č.4, 040 23 Košice Mobil 0905 984 309	
KONTROLOVAL	Ing. Klešč Vladimír		
PROJ. SO,PS	Ing. Šuty Juraj		
OBEČ	Trenčín		
INVESTOR	Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, Trenčín	POČET A4	2 STUPEŇ P
STAVBA	Stavebné úpravy – kompletná rekonštrukcia lôžkovej časti	DÁTUM	09/2021
OBJ.-PS.	OAIM FN Trenčín, Legionárska 28, Trenčín	Č.ŽÁK.	
	SO 01 – Stavebné úpravy OAIM	30072021.E0	
	Elektroinštalácia		
OBSAH	Podorys 1.PP – Napojenie VZT	MIERKA	1:100
		KÓTOVANÉ V	mm
		Č.VÝKR.	06