


Pôdorys 3.NP  
Mierka 1: 50

JESTVUJÚCA  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Oz.M.	Názov miestnosti	PodPlocha
3.01	SCHODISKO	16,35 m <sup>2</sup>
3.02	CHODBA	9,00 m <sup>2</sup>
3.03	CHODBA	12,77 m <sup>2</sup>
3.04	TREDA 1 (24 ŽIAKOV)	79,31 m <sup>2</sup>
3.05	TREDA 2 (18 ŽIAKOV)	41,20 m <sup>2</sup>
		158,6 m <sup>2</sup>

LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ 3NP



LEGENDA ZARIADENÍ :

- 22VKP 600/1000 - VYKUROVACIE OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO KORAD VENTIL. KOMPAKT
- VLX15 - DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESÁ 1000 mm
- VLX15 - VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESÁ 600 mm
- VLX15 - SPODNÉ PRÍPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESÁ G 1/2"
- VLX15 - DVOJPANELOVÉ TELESO S DVOIMI KONVEKTORMI
- VLX15 - PRÍPOJOVACIA SADA TELES VEKOLUX VENTIL. KOMPAKT G1/2"
- VLX15 - NASTAVENIE VENTILOVEJ VLOŽKY
- VLX15 - NASTAVENIE VENTILOVEJ VLOŽKY

-2- STÚPAČKA VYKUROVANIA

POZNÁMKA :

NA TELESÁ OSADIŤ TERMOSTATICKÉ HLAVICE

LEGENDA POTRUBÍ :

16x2-iz - POTRUBIE UPONOR MLC V IZOLÁCIÍ hr. 10 mm

Upozornenie :

POTRUBIA ÚJ PRECHÁDZAJÚCE POŽIARNE DELIACIMI STENAMI Z JEDNÉHO ŽIARNEHO ÚSEKU DO DRUHÉHO MUSIA BYŤ POŽIARNE ÚTESNENÉ (napr. INTUDEX)



Te = -15°C

INDEX	DATE	POPIS	VYPRACOVANÉ	VÝTLAČOK:
± 0,000 = 4,34, 800m.n.m				
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POUŽITIE V PODROBNOSTI REALIZAČNÉHO PROJEKTU				
GENERALNÝ PROJEKTANT: SKELETING, s.r.o.				
Hollého 37/131 Mobil: +421 948 698272				
010 01 Zlín Email: dufca@skeleting.sk				
HLAVNÝ NÁZ. PROJ.: ING. LUDOVÍK DUKA	ZODP. PROJEKTANT: ING. MIROSLAV VONŠ	VYPRACOVANÉ: ING. MIROSLAV VONŠ	VYKUROVANIE	
STAVEBNÍK: OBEC TURIE, ul. HLAVNÁ č.214, 013 12 TURIE 394				
MIESTO STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA, 013 12 TURIE 394				
STAVBA: TELOCVIČŇA s.č. 606, NADSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY				
OBSAH PD: PÔDORYS 3.NP				
	MIERKA: 1:50	Č. VÝKRS.: 01		