


# Vzdialenosť závesov plynového potrubia:

- DN15 - 1600mm

DN20 - 1600mm

DN25 - 2000mm
- DN32 - 2700mm

DN40 a viac - 3000mm

Zodpovedný projektant : L. GALKO		Vypracoval : L. GALKO		 GALCO - EKOTHERM Javorová 186/3 015 01 RAJEC
Kraj	TREŇANSKÝ	Okres	PÚCHOV	
Investor	OBEC LEDNICKÉ ROVNE NÁM. SLOBODY 32, 020 61 LEDNICKÉ ROVNE			
Stavba	LEDNICKÉ ROVNE, KN-C 321/2, 321/1 PRESTAVBA OBJEKTU PEKÁRNE NA SOCIÁLNE SLUŽBY - "DENNÝ STACIONÁR"			Dátum 3/2019
Objekt	AXONOMETRIA ROZVODU PLYNU			Stupeň PROJEKT
Obsah	VNÚTORNÝ ROZVOD PLYNU			Zakl. č.
				Mierka 1:25
				Por. č. v. 2