LEGENDA:

	Existujúce VO – Vzdušné vedenie – AlFe lano
	Navrhovaný napájací kábel CYKY–J 2x10 vedení v chráničke Kopoflex40 uložený v zemi
S1 - S2	Navrhované LED svietidlo ST–60W 230V, 50Hz, IP65 + Výložník SLB – 1500, dĺžka=1,5m
S2 - S3	Navrhovaý stožiar ST260/60–Z výška= 6m + výložník V1T–05–06–Z dĺžka= 0,5m + + elektrovýzbroj Rosa TB1 + LED svietidlo ST–60W, 230V, 50Hz, IP65
SPP	Navrhovaná poistková skriňa osadená na pb.č.214 vo výške 3m od uroveň terenu.

UPOZORNENIE:

PRI PRIESTOROVOM USPORIADANÍ PODZEMNÝCH VEDENÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ MIN. VZDIALENOSTI V HORIZONTÁLNOM A VO VERTIKÁLNOM SMERE PODLA STN 73 6005. PRED ZAHÁJENÍM ZEMNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYKONAŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH VEDENÍ. ZEMNÉ PRÁCE VYKONAŤ PODLA STN 73 6005.

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA

1+PEN AC 230V 50Hz, TN–C
1+NPE AC 230V 50Hz, TN–C–S
1+N+PE AC 230V 50Hz, TN–S

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41 :2007

Ochranné opatrenie: Základná ochrana
Ochrana pred priamym dotykom čl. (STN 33 2000–4–41 čl. 411.2)
– izolovaním živých častí (STN 33 2000–4–41 Príloha A, A.1)
– zábranami alebo krytmi (STN 33 2000–4–41 Príloha A, A.2)

Ochranné opatrenie: Ochrana pri poruche
Ochrana pred nepriamym dotykom čl. (STN 33 2000–4–41 čl. 411.3)
– ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie (STN 33 2000–4–41 čl. 411.3.1)
– samočinné odpojenie pri poruche v sieti TN (STN 33 2000–4–41 čl. 411.3.2)

PROSTREDIE

Vid: Tabulka určenia vonkajších vplyvov

Názov:	PRESTUPNÉ BÝVANIE - OBEC JELKA		
Stupeň:	JEDNOSTUPŇOVÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA		
Časť technickej dokumentácie:	SO-11 ROZŠÍRENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA		
Výkres:	SITUÁCIA		
Kreslil:	Juraj Varga		
Investor:	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka		
Miesto stavby:	K.ú. : Jelka, č.parcely: 1174/39; 1174/42, 1174/43		Číslo výkresu:
Dátum:02/2020	Mierka: 1:50	Formát: 8xA4	E-100