

LEGENDA:

- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ IP54
- ZÁSUVKA 230V, 16A, IP43
- SPÍNAČ SO SNÍMAČOM POHYBU 230V, 10A, IP54,
- ČASOVÉ RELÉ S ONESKORENÍM PRI VYPNUTÍ ZABUDOVANÉ V INŠTALAČNEJ KRABICI 230V, 6A, IP54, NASTAVITELNÉ 10s - 10min
- NAPÁJACÍ ZDROJ - DODÁVKA ZT
- SVIETIDLO LED STROPNÉ, 20W, 230V 3K, IP54, tr.II
- SVIETIDLO LED STROPNÉ, 10W, 230V 3K, IP54, tr.II
- VENTILÁTOR - DODÁVKA VZT EL: 230V/50Hz; 0,05kW; 0,2A

2. NP			
Č.M.	Názov miestnosti	OSVETLENIE: STN EN 12464-1	
2.03	WC ženy	200 / 25 / 80	
2.04	Predsieň ženy	200 / 25 / 80	
2.05	WC muži	200 / 25 / 80	
2.06	Upratovačka	150 / 25 / 80	
2.07	Predsieň muži	200 / 25 / 80	

Sieť: 3 / N / PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S

v zmysle STN 33 2000-7-701

bod rozdelenia PEN na N a PE v RS1

OCHRANNÉ OPATRENIA:

- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym doykom): čl. 411.2  
príloha A: A1 - základná izolácia živých častí  
A2- zábrany alebo kryty

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3

- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1

- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2

- doplnková ochrana - čl. 411.3.3

požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):

systém TN - čl. 411.4

OCHRANNÉ OPATRENIA:

- DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ IZOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym doykom)



a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2

OCHRANNÉ OPATRENIA:

- DOPLNKOVÁ OCHRANA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2019

- Prúdové chrániče: čl. 415.1

-doplnkové ochranné pospájanie: čl.415.2

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail:citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk				
±0,000=133,68 m n.m.						
Autori:	Ing.arch. Pavol Citovický 		Vypracoval:	Spolupráca:	Kontroloval:	
Zodp. projektant:	Ing. Ing. Ján Jurčovič		Ing. Ján Jurčovič		Ing. Miroslav Varačka	
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava				Mierka:	---
Investor:	Dopravný podnik Bratislava, a. s., Olejkárska 1, 814 52 Bratislava				Obec:	Bratislava
Názov stavby:	Budova výpravne Jurajov dvor- sanácia sociálnych zariadení-2etapa				Okres:	Bratislava III
Miesto:	Bratislava III, Nové Mesto				Dátum:	10/2021
Parcel. číslo:	Areál DPB, Jurajov Dvor, Bratislava p.č.:13608/95 k.ú. Nové Mesto				Stupeň:	DRS
SO:	SO - 01				Číslo výkresu:	Číslo paré:
Časť:	UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY					
Názov výkresu:	PÔDORYSNÁ SCHÉMA 2.NP				04	