



LEGENDA :

- 1 PLYNOVÝ KOTOL KONDENZAČNÝ KOTOL VIESMANN Vítodens 300-w 0-3,8-13,0 kW, ZP= 1,77 m3/hod.
 - 2 PODSTAVNÝ OHRIEVAČ VIESMANN Vítocell 100-w CW/G150, V=150 L
 - 3 EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ V=18 L - 3 bar
- GK - GULOVÝ UZÁVER (napr. IVAR)
VK - VYPÚŠŤACÍ KOHUT (napr. IVAR)

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS	
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS	

Autor projektu		Ing. Oliver Golis	
Hlavný projektant		Ing. Oliver Golis	
Investor		Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribrhova č. 2, 812 72 Bratislava	
Katastrálne územie		Parcela	
Miesto		Obvodné oddelenie PZ Pribrovce Pribrovce 80	
Názov		Príbovce Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu	
Obsah		Pôdorys m.č. 1.13 - zdroj tepla	
		Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk	
		Stupeň	
		PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY	
		Profesia	
		VYKUROVANIE	
		Dátum	
		12./2017	
		č. zák.	
		52./MV/2017	
		Formát	
		3xA4	
		Mierka	
		1 : 25	
		Profesia	
		Číslo výkresu	
		V	
		E1.1SO-01.4.02	