



**SSE - DISTRIBÚCIA**

9000579165  
9000579165

Ministerstvo vnútra Slovenskej  
republiky  
Pribinova 2  
812 72 Bratislava - Staré Mesto

Zo dňa	Naša značka	Vybavuje	Žilina
19.12.2017	4600040087	Harcek / 0850166007	19.12.2017

**Vec: Vyjadrenie k rekonštrukcii prípojky**

Názov stavby :	NN - prípojka
Žiadateľ:	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Popis stavby:	Obvodné oddelenie
Adresa Odberného miesta:	Príbovce 80, 038 42 Príbovce
EIC:	24ZSS621473100AG
Parcelné číslo:	54/1,6
Maximálna rezervovaná kapacita:	Istič pred elektromerom (A) s charakteristikou B: Existujúci : do 3x25 Požadovaný : 3x25.00      Odsúhlasený : 3x25A

Toto vyjadrenie môže slúžiť aj pre účely územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s.(ďalej SSE-D, a.s.)", ktoré sú zverejnené na stránkach [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk).

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. ( ďalej len SSE-D ) s horeuvedenou stavbou: **súhlasí** s nasledovnými pripomienkami:

1. V záujmovej oblasti stavby sa energetické zariadenia v majetku SSE-D : **nachádzajú.**
2. Napojenie na elektrinu žiadame riešiť z existujúcej distribučnej sústavy v danej lokalite: NN-poistková skrinka v majetku SSE-D,a.s na podpernom bode.  
V mieste odbočenia žiadame rešpektovať jestvujúcu NN sieť na podperných bodoch.
3. Odovzdávacie miesto ostáva pôvodné. Montáž elektrickej prípojky - zvod po stĺpe káblom AYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> a istiacu skriňu SPP2/3x40A umiestnenú na stĺpe, Vám zabezpečí výlučne SSE-D.
4. Elektrický prívod od istiacej skrine po elektromerovú rozvodnicu (ďalej len ER) vrátane, si zrealizuje stavebník na vlastné náklady. Práce na elektrickom zariadení smie realizovať odborne spôsobilá osoba v zmysle Vyhl.508/2009. Ak dôjde k potrebe rozplombovania na odbernom mieste, je potrebné o to požiadať SSE-D vopred prostredníctvom svojho dodávateľa.



**SSE - DISTRIBÚCIA**

9000579165  
9000579165

5. Odsúhlasená prúdová hodnota hlavného ističa pred elektromerom ostáva  $I_n = 3 \times 25 \text{ A}$  s charakteristikou B.

6. Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S je potrebné riešiť mimo plombovanej časti ER.

7. Vyhodenie ER musí vyhovovať platným normám STN. Pred ER musí byť voľný rovný priestor aspoň 800 mm a min. výška spodného okraja ER nad upraveným terénom bude min 600 mm. V prípade umiestnenia ER v blízkosti podperného bodu (stĺpa), je potrebné dodržať min. vzdialenosť 2 m (menej než 2 m je potrebné vopred odsúhlasiť na SSE-D).  
V prípade potreby blokovania elektrospotrebičov, musia byť splnené technické a obchodné podmienky v zmysle platného cenníka, v čase žiadosti pripojenia týchto elektrospotrebičov.

8. Po vybudovaní novej NN prípojky pre Vaše odberné miesto v súlade s "Všeobecnými podmienkami k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. (ďalej SSE-D)", ktoré sú zverejnené na stránkach [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk), je potrebné predložiť do SSE-D:

- „Čestné prehlásenie žiadateľa o pripravenosti na pripojenie odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy SSE-D“ (ďalej „Čestné prehlásenie“), ktoré je zverejnené na stránkach [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk), a ku ktorému bude zo strany SSE-D zaslané písomné potvrdenie o jeho prijatí.

Každé vybudované energetické zariadenie odberateľa musí mať vyhotovenú Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia (revíziu správu od elektrického prívodu z odovzdávacieho miesta po elektromerový rozvádzač) v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. a Vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a Protokol o kusovej skúške elektromerového rozvádzača, a tieto je odberateľ povinný predložiť na požiadanie SSE-D v súlade s § 39 ods. 9 Zákona o energetike.

9. O pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera požiadajte odberateľ prostredníctvom svojho dodávateľa za predpokladu, že do požadovaného termínu pripojenia bude mať odberateľ pripravené meracie miesto pre prekládku určeného meradla, t.j. zrealizované osadenie ER, vybudovaný a označený el. prívod s pripojením k istiacej skrini a doložené Čestné prehlásenie, ku ktorému bolo zo strany SSE-D zaslané potvrdenie o prijatí. V prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej Zmluvy na dodávku elektriny (odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiadajte odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej telefónnej linky SSE-D. Samotné pripojenie novej, odpojenie starej prípojky k distribučnej sústave a prekládku elektromera zabezpečí výlučne správca energetického zariadenia v danej lokalite, t.j. SSE-D.

10. V prípade nutnosti rozplombovania častí elektromerového rozvádzača je odberateľ povinný o toto požiadať prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny alebo v prípade rekonštrukcie odberného miesta bez aktuálne uzatvorenej Zmluvy na dodávku elektriny (odberné miesto bez zmluvného vzťahu s dodávateľom elektriny), požiadajte odberateľ prostredníctvom nižšie uvedenej telefónnej linky SSE-D. **Upozorňujeme, že manipuláciu s plombami SSE-D môže vykonávať len pracovník SSE-D.**

11. SSE-D upozorňuje, že v prípade, ak bude chcieť žiadateľ pre dané odberné miesto priznať distribučnú sadzbu pre elektrické kúrenie alebo bude prostredníctvom daného odberného miesta plánovaná realizácia napájania pre nabíjacie stanice elektromobilov, je žiadateľ povinný požiadať o stanovisko SSE-D k takémuto charakteru využívania odberného miesta. Priznanie distribučných sadzieb viažúcich sa na spomínané charaktery odberu sú podmienené predošlým vyjadrením SSE-D, v ktorom budú definované podmienky pre priznanie týchto sadzieb.



**SSE - DISTRIBÚCIA**

9000579165  
9000579165

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzanie našej značky, resp. priloženie fotokópie tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Ing. Milan Harcek  
Manažér distribučnej oblasti  
Zákaznícke služby

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

**Telefón:** 0850166007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)

**E-mail:** [prevadzkovatel@sse-d.sk](mailto:prevadzkovatel@sse-d.sk)

**Adresa:** Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

**Web:** [www.sse-d.sk](http://www.sse-d.sk)