



1 PLYNOVÝ KOTOL KONDENZAČNÝ KOTOL VISSMANN Vitodens 300-W Q=3,8-13,0 kW, ZP= 1,77 m3/hod

- 1)K 600/600 - OCELOVÉ DOSKOVÉ TELESO (napr. KORAD)
2)PODSTAVNÝ OHRIEVAČ VIESMANN Vřřocel 100-W CWG150, V=150 L
3)EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ V=18 L - 3 bar

TV10/1 - TERMOSTATICKÝ VENTIL PRIAMY G3/8" (napr. HERZ TS-90-V) S NASTAVENÍM č.1
RS10 - REGULAČNÉ UZATVÁRACIA SPOJKA G3/8" (napr. HERZ RL-5) PRIAMA

POTRUBIE ÚK Z UHLÍKOVEJ OCELE VEDENÉ POD STROPOM NA ZÁVESOCH S POGUMOVANÍM

POZNÁMKA :

TERMOSTATICKÉ VENTILY OPATRIŤ TERMOSTATICKOU HLAVICOU HERZCULES (antivandal s blokáciou)