



- LEGENDA ARMATÚR:
- ČERPADLO
 - GULOVÝ KOHÚT
 - FILTER
 - SPÄTNÝ VENTIL
 - TROJCESTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
 - POISTNÝ ROHOVÝ VENTIL ZÁVITOVÝ
 - GULOVÝ KOHÚT VYPÚŠŤACÍ
 - TEPLOMER PODLA ROZSAHU
 - TLAKOMER PODLA ROZSAHU

- LEGENDA ZARIADENÍ:
- 1 - PLYNOVÝ KOTOL KONDENZAČNÝ KOTOL VIESSMANN Vítodens 300-W 0=3,8-13,0 kW, ZP= 1,77 m3/hod.
 - 2 - PODSTAVNÝ OHRIEVAČ VIESSMANN Vítocell 100-W CWG150, V=150 L
 - 3 - EXPANZOMAT MEMBRÁNOVÝ V=18 L - 3 bar
 - 4 - KOTLOVÉ ČERPADLO 230 V, S FREKVENČNÝM MENIČOM
 - 5 - DOPĽŇOVACIE A ZMÄČŔOVACIE ZARIADENIE (napr. HONEYWELL NK300SE-S0-1/2A)
 - 6 - FILTER S RUČNÝM PREPLACHOM DN20
- AF-120 - VONKAJŠIA SONTA PRE EKVITERMIKÚ REGULÁCIU KOTLA

- LEGENDA POTRUBÍ :
- — — — — VYKUROVACIE POTRUBIE
 - · — · — · — POTRUBIE STUDENEJ VODY
 - E — E — E — EXPANZNÉ POTRUBIE
 - · — · — · — POTRUBIE TEPLEJ VODY

Zodpovedný projektant	Ing. Miroslav VONS	<div><div><div>☆☆☆</div><div>em.ve[®]s.r.o.</div><div>projektý TZB a oceňovanie stavebných prác</div></div></div>	
Vypracoval	Ing. Miroslav VONS		
Kontroloval	Ing. Miroslav VONS		
Autor projektu	Ing. Oliver Golis	Golis Bau Service spol. s r.o. Andreja Hlinku 2247, 022 01 Čadca tel.:0910/958680 , e-mail:golis@golis.sk	
Hlavný projektant	Ing. Oliver Golis		
Investor	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava		
Katastrálne územie	Parcela	Stupeň	PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY
Miesto	Obvodné oddelenie PZ Pribovce Pribovce 80	Profesia	VYKUROVANIE
		Dátum	12./2017
		Č. zák.	52/MV/2017
Názov	Príbovce Obvodné oddelenie PZ rekonštrukcia a modernizácia objektu	Formát	2xA4
		Mierka	
Obsah	Schéma zapojenia zdroja tepla	Profesia	Číslo výkresu
		V	E1.1SO-01.4.03