


R - existujúci elektromerový / istiaci rozvádzač
- Po vybudovaní nových rozvodov a nového
istiaceho rozvádzača RI rozvádzač odpojiť a zdemontovať
- Otvor v stene zamurovať

Rekuperčná jednotka Ai70
- osadená v stene
- dodávka VZT
- prepojenie ovládacích a riadiacich
prívodov riadiacej jednotky
- namontovaná v uvedenej výške
v = 2,3m
Prívodná šnúra s vidlicou 230V / 16A
- súčasť rekuperčnej jednotky

LEGENDA MIESTNOSTÍ - NAVRHOVANÝ STAV

Č.m.	Názov priestoru	Plocha	Podlaha	Poznámka
1.01	Záverečné	6,40	Keramická dlažba	Vonkajšia omietka
1.02	Záverečné	10,58	Keramická dlažba	Omietka + maľba
1.03	Stála služba	7,72	PVC	Omietka + maľba
1.04	Kancelária	12,39	PVC	Omietka + maľba
1.05	Kancelária	25,35	PVC	Omietka + maľba
1.06	Kancelária	15,60	PVC	Omietka + maľba
1.07	Chodba	23,24	PVC	Omietka + maľba
1.08	Kancelária	13,46	PVC	Omietka + maľba
1.09	Šatňa	13,46	PVC	Omietka + maľba
1.10	WC Prádelňa	5,63	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.11	WC	1,24	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.12	WC	1,24	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.13	Sprcha, TM	7,81	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.14	WC Imobilný	3,30	Keramická dlažba	Keramický obklad
1.15	Sklad	3,08	Keramická dlažba	Omietka + maľba
1.16	Miestnosť kontáku pre Imobilnú cestu	14,40	Keramická dlažba	Omietka + maľba
1.17	Kancelária	16,80	PVC	Omietka + maľba
Plocha spolu		188,94 m ²		



KÁBLE SVETELNÝCH ROZVODOV BUDÚ VEDENÉ NA POVRCHU V BIELYCH PLASTOVÝCH ELEKTROINŠTALAČNÝCH
ŽIABOCH A LIŠTÁCH TESNE POPOD STROPY / STROPNÉ PODHLADY - HLAVNÁ TRASA
- PRÍVODY K VYPÍNAČOM BUDÚ VEDENÉ OD HLAVNÝCH TRÁS KOLMO DOLU PO STENÁCH
NA POVRCHU V BIELYCH PLASTOVÝCH ELEKTROINŠTALAČNÝCH LIŠTÁCH
- HLAVNÉ TRASY BUDÚ SPOLOČNÉ PRE SVETELNÉ, ZÁSUVKOVÉ AJ TECHNOLOGICKÉ ROZVODY

LEGENDA

- A** SVIETIDLO - LED typ: **ISRAC4KV3V160ND1400I3**, 39W, 3800Lm, CRI 80, 3000K TEPLÁ BIELA, OPTICKÝ SYSTÉM - VYSOKOLEŠTENÝ HLINÍK, IP 20 (MODUS)
- VSTAVANÉ DO KAZETOVÉHO PODHLADU (RASTRU 600 x 600mm) - ALEBO EKIVALENT
- B** SVIETIDLO STROPNÉ PRIEMYSELNÉ - LED typ: **PL5000M2W3ND**, 40W, 5000Lm, CRI 80, 3000K TEPLÁ BIELA, IP 65 (MODUS) - ALEBO EKIVALENT
- C** SVIETIDLO STROPNÉ, NÁSTENNÉ - **CIBYLL 5832**, E 27, Žiarovka LED **10W / E27**, IP 44 (RABALUX)
- ALEBO EKIVALENT
- D** SVIETIDLO STROPNÉ, NÁSTENNÉ - **CIBYLL 5832**, E 27, Žiarovka LED **5W / E27**, IP 44 (RABALUX)
- ALEBO EKIVALENT
- E** SVIETIDLO REFLEKTOROVÉ NÁSTENNÉ - LED typ: **HIGH-END SMD LED**, 30W, 2550Lm, CRI 80, 4500K DENNÁ BIELA, IP 66, BIELE (FORLED) - ALEBO EKIVALENT
- SPÍNAČ ZAPUSTENÝ ě.1 TANGO 3558-A01340 + KRYT 3558A-A651 B** - BIELY, 230V / 10A IP 20
- (ABB) - ALEBO EKIVALENT
- SPÍNAČ ZAPUSTENÝ ě.5 TANGO 3558-A05340 + KRYT 3558A-A652 B** - BIELY, 230V / 10A IP 20
- (ABB) - ALEBO EKIVALENT
- ZV** **SPÍNAČ NÁSTENNÝ TLAČIDLOVÝ ě.S0/S PRAKTIK 3553-91922 B** - BIELY, KOMPLETNÝ + SIGNÁLNA TLEJIVKA, PODSVIETENÝ, 230V / 10A, IP 44 - (ABB)
- ALEBO EKIVALENT
- NALEPIŤ NÁPIS "ZVONČEK IMOBILNÝ"
- ZV** **ZVONČEK BYTOVÝ ELEKTRONICKÝ NÁSTENNÝ, TYP GONG 565 W/sim, 8 - 12V, 83dB**, BIELY / STRIEBORNÝ, IP 20 - (URMET 44565) - ALEBO EKIVALENT
- SPÍNAČE BUDÚ NAMONTOVANÉ V RÁMIKOCH:
- JEDNODUCHÝ - **3901A - B10 B** - BIELY
- DVOJNÁSOBNÝ VODOROVNÝ - **3901A - B20 B** - BIELY
- ALEBO EKIVALENT KOMPATIBILNÝ SO SPÍNAČMI
- SPÍNAČE BUDÚ NAMONTOVANÉ NA POVRCHU STIEN NA NÁSTENNÝCH KRABICIACH:
- JEDNODUCHÁ - **LK 80x28 T HB** - BIELA
- DVOJNÁSOBNÁ VODOROVNÁ - **LK 80x28 2T HB** - BIELA
- ALEBO EKIVALENT KOMPATIBILNÝ SO SPÍNAČMI
- VŠETKY SPÍNAČE BUDÚ NAMONTOVANÉ NA POVRCHU STIEN VO VÝŠKE 1,4m NAD PODLAHOU
- KRABICA ELEKTROINŠTALAČNÁ LIŠTOVÁ NÁSTENNÁ S VIEČKOM - 6484-20** - (84x84x39mm), BIELA, IP 40 + WAGO SVORKY (SEZ DOLNÝ KUBÍN) - ALEBO EKIVALENT
- ELEKTROINŠTALAČNÉ KRABICE BUDÚ NAMONTOVANÉ POD KAZETOVÝMI PODHLADMI
PRI ELEKTROINŠTALAČNÝCH ŽIABOCH A LIŠTÁCH A TO TAK, ABY BOLÍ PRÍSTUPNÉ
PRE POTREBY KONTROLY A ÚDRŽBY
- ZÁSUVKA 230V, 16A** - VIĎ LEGENDA NA VÝKRESE E - 2.
- ROZVÁDZAČ ISTIACI, ZAPUSTENÝ** - VIĎ SAMOSTATNÝ VÝKRES E - 4.

ROZVODNÁ SIET': 3 x 400 / 230 V TN-S 50Hz; Bod rozdelenia PEN vodiča: Elektromerový rozvádzač RM
OCHRANA PRED NDI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA + PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM + POSPÁJANÍM

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESIL	Ing. Vladimír KRČMÁREK projektant a rozpočtová práca elektro
ING. VLADIMÍR KRČMÁREK			023 14 SKALITÉ 1014 tel.: 0907 824 114, 0411433 57 88 e-mail: krckmarek.vladimir@stonline.sk IČO: 40 138 825
MIESTO STAVBY:	OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU, PRÍBOVCE č.80		
INVESTOR:	MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRIBINOVA č.2, 812 72 BRATISLAVA		
NÁZOV STAVBY:	PRÍBOVCE OO PZ, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU		
OBSAH VÝKRESU:	ELEKTROINŠTALÁCIA - OSVETLENIE		
POČET FORMÁTOV: 6 x A4			DÁTUM: 11. 2017
STUPEŇ: P S			Č. VÝKRESU: E - 1.
MIERKA: 1 : 50			